

Centrālās korpusa savienojotais galotnis.

X
Y
E
O
W

- PIEZĪMES:
1. Visi izmēri doti milimetros, augšuma atzīmes metros.
 2. Visi izmēri precizējami būvniecības laikā objektā uz vietas.
 3. Jūmta segums jārekonstruējamai daļai- Valcprofiļa 0.5mm biezās ar pural pārklājumu, krāsas pēc krāsu pasases
 4. Jūmta segums rekonstruējamajai daļai- bitumena ruļļu materiāls.
 5. Pusepaņo lietus ūdens tekņu un notekū krāsas pēc krāsu pasases, pural pārklājums.
 6. Lietus ūdens tekņu kritūmam noteiktu virzienu jābūt 3 - 5 mm uz 1m.
 7. Spāru plānu skatīt BK daļā.
 8. Pa sātni W un E lietus ūdens no jūmtas plāksnes savācama pa tehniskām un noteikām un filtrējams grūnt. Pārējais lietus ūdens savācama un novadāms lietus kanalizācijā. Skatīt LKT daļu.

