

## APSARDZES SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMAS SPECIFIKĀCIJA

Poz.	Iekārtu un materiālu nosaukums	Iek. un mat.marka	Mērvien.	Daudzum
1	Panelis	AX-600-8	gab.	2
2	Programmnodrošinājums	Esmikko	gab.	1
3	1-port RS-232/422/485 serial device servers	NPort 5150A: RS-232/422/485	gab.	1
4	Vadības panelis LCD	TA-602	gab.	3
5	Modulis zonu paplašinātājs	DBC-604	gab.	3
6	Piekluves kontroles modulis	DCU-601	gab.	4
7	Nolasītājs	Proximity sistēmai	gab.	8
8	Durvju E. Mehāniskais sprūds	E7E-E4139	gab.	4
9	Kartiņas	Proximity kartiņa	gab.	100
10	Durvju fūmītūra	ASSA ABLOY	gab.	4
11	Infrasarkanais detektors	Optex RX-40PT	gab.	22
12	Infrasarkanais detektors dubultās tehn. PIR+MW	Optex MX-40PT	gab.	19
13	Stiklu plīšanas detektors	Optex FG-730	gab.	2
14	Magnētiskais kontakts met.	SC555 AL	gab.	6
15	Adrešu elements priekš detektoriem	AUI	gab.	70
16	Akumulatoru kabinets (4X12A/h)	FX/AX/IX BAT	gab.	2
17	Akumulators 12V/17 A/h	MARS	gab.	8
18	Tīkla kabelis 4x2x0,5 UTP Cat5e	UTP Cat5e	gab.	2500
19	Durvju vadības kabelis	NYM 2x1,0	gab.	150
20	Spēka kabelis , monolīts	NYM 3x1,5	gab.	100
21	Ugunsdrošs blīvējuma mastika		gab.	1
22	Stiprinājumi		kompl.	1
23	Caurule D20	D20	m	80
24	Dokumentācijas izstrāde un lietotāju apmācība		gab.	1

Pasūtītājs:



Pasūt. Nr.:

13 - 001

Objekts:

LLU AAZL BŪVNIECĪBA UN AAZI MĀCĪBU UN PĒTNIECĪBAS  
BĀZES REKONSTRUKCIJA STRAZDU IELĀ 1, JELGAVĀ  
MĀCĪBU UN PĒTNIECĪBAS CENTRS

Stadija

TP

Lapa

AS-1

Lapu sk.

5

Proj.daļ. vad.

G.Bulderbergs

01.08.2013.

Izstrādāja

D.Marijevskis

01.08.2013.

**Apsardzes trauksmes  
signalizācijas un piekluves  
kontrolē  
IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA**

Izpildītājs:

"CT KOMUNIKĀCIJAS" SIA  
Zaļā 3-3a, Rīga LV1010  
Latvija  
Tel +371 67505373  
Fax +371 67338599

