

Telpas numurs	Telpas nosaukums	Apr. Telpas gaisa temperatūra, °C	Apr. Telpas kvadrātūra, m²	Apr. Telpas kubatūra, m³	Gaisa daudzuma aprēķins	Gaisa pieplūde, m³/h	Gaisa nosūce, m³/h	Piezīmes
1. stāvs								
4	Kabinets	20	17,8	44,5	20 m³/h uz 1 cilvēku	-	-20	Dabīgā vēdināšana
5	Kabinets	20	17,9	44,75	20 m³/h uz 1 cilvēku	-	-20	Dabīgā vēdināšana
6,1	Istaba	20	15,8	39,5	400 m³/h no vienas elektriskās plīts	-	-400	
6,2	Vannasistaba	24	5,1	12,75	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
9	Tualete	18	2	5	75 m³/h uz podu	-	-75	
2. stāvs								
1,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
2,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
3,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
4,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
5,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
6,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
7,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
8,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
9,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
10,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
11,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
12,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
13,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
14,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
15,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
16,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
17,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
18,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
19,2	Virtuve	20	11	28	400 m³/h no vienas elektriskās plīts	-	-400	
19,4	Dušas telpa	24	1,7	4	50 m³/h uz vannas istabu	-	-50	
19,5	Tualete	18	1,5	4	75 m³/h uz podu	-	-75	
23,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
24,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
25,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
26,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
27,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
28,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
29,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
30,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
31,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
32,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
36,2	Virtuve	20	11	28	400 m³/h no vienas elektriskās plīts	-	-400	
36,4	Dušas telpa	24	1,7	4	50 m³/h uz vannas istabu	-	-50	
36,5	Tualete	18	1,5	4	75 m³/h uz podu	-	-75	
3. stāvs								
1,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
2,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
3,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
4,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
5,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
6,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
7,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
8,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
9,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
10,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
11,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
12,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
13,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
14,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
15,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
16,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
17,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
18,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
19,2	Virtuve	20	11	28	400 m³/h no vienas elektriskās plīts	-	-400	
19,4	Dušas telpa	24	1,7	4	50 m³/h uz vannas istabu	-	-50	
19,5	Tualete	18	1,5	4	75 m³/h uz podu	-	-75	
23,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
24,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
25,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
26,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
27,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
28,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
29,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
30,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
31,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
32,2	Vannasistaba	24	2,8	7	75 m³/h uz vannas istabu	-	-75	
36,2	Virtuve	20	11	28	400 m³/h no vienas elektriskās plīts	-	-400	
36,4	Dušas telpa	24	1,7	4	50 m³/h uz vannas istabu	-	-50	
36,5	Tualete	18	1,5	4	75 m³/h uz podu	-	-75	

Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtītājs: SIA "Namejs Pluss" reģ. Nr. LV43603024773, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001		Ras. marka/ Arhīva Nr.					
						AVK-2014/6					
				Būvpr. d. vad.		J.Matusevičs	11.03.2014	Objekts: "LLU 8. dienesta viesnīcas 1,2,3 stāva un pagrabstāva telpu vienkāršotā renovācija" Lielā iela 19, Jelgava			
				Projektēja		J.Matusevičs					
				Izstrādāja		K.Tumovs					
			Vispārīgie rādītāji		Būvpr. reg. Nr.3288-R						
											