

Nr.p.k.	Nosaukums, marka	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
Dzeramā ūdens un karstā ūdens ūdensapgāde Ū-1, S-3, S-4				
1	Caurule DN15	m	242	
2	Caurule DN20	m	280	
3	Lodveida ventīlis santehnikas pieslēgšanai DN15	gab.	190	
4	Lodveida ventīlis santehnikas pieslēgšanai DN20	gab.	124	
5	Lodveida ventīlis DN20	gab.	122	
6	Presējamais līkums DN20 90°	gab.	132	
7	Trejgabals DN15/15/15	gab.	4	
8	Trejgabals DN20/15/20	gab.	184	
9	Trejgabals DN20/20/15	gab.	172	
10	Roku mazgātnes jaucējkrāns	gab.	61	
11	Trauku magātnes jaucējkrāns	gab.	5	
12	Dušas jaucējkrāns ar dušas sietiņu	gab.	60	
13	Invalīdu dušas jaucējkrāns ar dušas sietiņu	kompl.	1	
14	Pretkondensāta izolācija 6mm priekš caurules DN15	m	98	
15	Pretkondensāta izolācija 6mm priekš caurules DN20	m	126	
16	Siltuma izolācija 30mm priekš caurules DN15	m	144	
17	Siltuma izolācija 30mm priekš caurules DN20	m	154	
18	Pievienojums esošajam ūdensvada stāvvadam	kompl.	18	
19	Cauruļvadu stiprinājumi	kompl.	1	
20	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1	
Ūdens uzskaites mezgls				
21	Spārniņu tipa ūdens skaitītājs DN50 Qnom=15 m³/h	kompl.	1	
22	Maisveida maģistrālais filtrs 2" Q=24,36 m³/h	kompl.	2	
23	Lodveida ventīlis DN50	gab.	5	
24	Dubļu ķērājs DN50	gab.	1	
25	Pievienojums esošajai ūdens sadalei	kompl.	1	
26	Monometrs	gab.	4	
27	Esošā uzskaites mezgla demontāža	kompl.	1	
28	Cauruļvadu stiprinājumi	kompl.	1	
29	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1	
Ugunsdzēsības sistēma				
30	Ugunsdzēsības sūknis Grundfos NK 32-200.1/207 A2-F-A-E-BAQE Q=1 l/s H=20 m	gab.	2	Grundfos
31	PE-80 Ø63x5.8 PN9	m	31	
32	Aizbīdnis DN50	gab.	5	
33	Vienvirziena vārsts DN50	gab.	2	
34	PE līkums Ø63 90°	gab.	8	
35	Pielsēgums esošai ugunsdzēsības sistēmai	kompl.	1	
36	Cauruļvadu stiprinājumi	kompl.	1	
37	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1	

Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtītājs: SIA "Namejs Pluss", reģ. Nr. LV43603024773, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001	Ras. marka/ Arhīva Nr.			
Būvpr. d. vad.	J.Matusevičs		11.03.2014	Objekts: "LLU 8. dienesta viesnīcas 1,2,3 stāva un pagrabstāva telpu vienkāršotā renovācija" Lielā iela 19, Jelgava	ŪK-2014/6			
Projektēja	J.Matusevičs		11.03.2014		Stadija	Mērogs	Lapa	Lapas
Izstrādāja	K.Tumovs		11.03.2014		TS	b.m.	ŪK-5	
				Materiālu un iekārtu specifikācija Ū-1, S-3, Ū-2 tīkliem	Būvpr. reg. Nr.3288-R			
								