


STIKLOTU STARPSIENU SPECIFIKĀCIJA

APZ.	SKICE	NOSAUKUMS	AILAS IZMĒRI (bxxh, mm)	SKAITS				PIEZĪMES
				1 Stāvs	2 Stāvs	3 Stāvs	Kopā	
ST3 EI30		<p>Stiklotās starpsiena ar durvīm, izgatavot alumīnija profilos ar 2 stikla paketi</p> <p>Starpsienās un durvīs pielietot trieciendrošus-rūditus stiklus.</p> <p>Evakuācijas ceļos ierīkot durvis ar atvēršņu evakuācijas ceļa virzienā un ir atveramas bez atslēgas un ir aprīkotas ar pašaižveres mehānismu.</p> <p>Analogi SCHUECO" ADS 50.NI</p> <p>Stiklotās starpsienas izgatavot metāla profilos ugunsdrošības EI30.</p> <p>Nodrošināt tās ar pret panikas durvju atvērēju</p>	2500x2500	1	2	-	3	Telpās nr. 130, 227, 234
ST4 EI30		<p>Stiklotās starpsiena ar durvīm, izgatavot alumīnija profilos ar 2 stikla paketi</p> <p>Starpsienās un durvīs pielietot trieciendrošus-rūditus stiklus.</p> <p>Evakuācijas ceļos ierīkot durvis ar atvēršņu evakuācijas ceļa virzienā un ir atveramas bez atslēgas un ir aprīkotas ar pašaižveres mehānismu.</p> <p>Analogi SCHUECO" ADS 50.NI</p> <p>Stiklotās starpsienas izgatavot metāla profilos ugunsdrošības EI30.</p> <p>Nodrošināt tās ar pret panikas durvju atvērēju</p>	3000x3000	1	1	-	2	Telpās nr. 102, 201
ST5		Alumīnija loga konstrukcija;						Telpā nr. 103

1. Izmēri doti milimetros.
2. Informācija par projektēto apjomu kompleksi ietverta tehniskā projekta visās daļās, kas nav izmantojamas atsevišķi vai nepilnā komplektā.
3. Zīmējumus nedrīkst mērit! Lasīt rakstlīst izmērus!
4. Izmēri doti ailām, tie precizējami objektā uz vietas;
5. Stikla starpsienas shēmas dotas skatā no telpas ārpusē.
6. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par dabā esošo izmēru pārbaudi. Gadījumā, ja konstatētas atkāpes no projekta, par to nekavējoties jāinformē attiecīgās būvprojekta daļas vadītājs.
7. "Atsauces uz konkrētiem būvmateriāliem vai piegādātājiem, nozīmē tikai šo būvmateriālu vai piegādājamo pakalpojumu kvalitāti un tehnisko rādītāju nepieciešamību, tie var tikt nomainīti ar ekvivalentiem materiāliem ar līdzvērtīgām tehniskām īpašībām, kas atbilst pastāvošajiem Latvijas standartiem, iepriekš saskaņojot ar attiecīgās būvprojekta sadaļas vadītāju;
8. Furnitūras apdare - matēts alumīnijs.
9. Visām stiklotām norobežojošām konstrukcijām, stikla starpsienām un durvju virsmām jābūt izgatavotām no rūdita stikla, tām jābūt marķētām ar kontrastejošas krāsas krāsojumu vai uzlīmēm. Marķējuma augšējās malas no grīdas līmeņa ir 1600mm, 1400mm un 350mm, kātras kontrastejošais marķējums ir 100mm plata josla visu stikloto norobežojošo konstrukciju, stikla starpsienu un durvju visā platumā. To dizainu precizēt AU kārtībā!
10. **Visas izmaiņas projektā jāsaņāko ar Būvprojekta vadītāju un tehniskā projekta kārtas daļas vadītāju.**

<div></div> <div>Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046 Reģ.Nr. LV 40003673904 Tālrs.: +371 7201880; 7201882 Fakss.: +371 7201881 info@bpv.lv</div>				PASŪTĀTĀJS: Latvijas valsts Latvijas lauksaimniecības Universitāte, nod.maks.kods 90000041898 Lielā ielā 2, Jelgava				ARHĪVA NR.: LV-26-2		DATUMS:	
				PASŪTĀTJUMS: LV-26		AR					
Amats		Uzvārds		Paraksts		Datums		OBJEKTS:			
								STADIJA			
								LAPA			
								LAPAS			
								TP			
								AR-16			
Daļas,vadīt.		G. Muīžzemnieks		OBJEKTS:		MĒROGS:		1:100			
Izstrādāja		A. Millersone		LAPAS NOSAUKUMS:							
				STIKLOTU STARPSIENU SPECIFIKĀCIJA							