


Piezīmes:

- 1) Cauruļvadu augstuma atzīmes skatīt no caurules augšas.
- 2) Paredzēt kondensāta novadīšanu no kondicionieru iekšējiem blokiem.
- 3) Aukstumapgādes cauruļvadu izolācija - „Armaflex AC” porgumijas izolācija b=13mm.

<div></div> <div>Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046 Reģ.Nr. LV 40003673904 Tālr.: +371 7201880; 7201882 Fakss: +371 7201881 info@bpv.lv</div>				<div>PASŪTĪTĀJS:</div> <div>Latvijas valsts Latvijas lauksaimniecības Universitāte, nod.maks.kods 90000041898 Lielā ielā 2, Jelgava</div>				<div>ARHĪVA NR.:</div> <div>LV-26</div>		
				<div>PASŪTĪJUMS:</div> <div>LV-26</div>			<div>AVK</div>			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	<div>OBJEKTS:</div> <div>LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, jaunbūve Rīgas ielā 22, Jelgavā</div>				STADIJA	LAPA	LAPAS
								TP	AVK-14	
Izstrādāja	J. Mežsarga		04.2014.	<div>LAPAS NOSAUKUMS:</div> <div>Kondicionēšanas sistēmas izometriskā shēma</div>				<div>MĒROGS:</div> <div>1:100</div>		
								<div>DATUMS:</div> <div>04.2014.</div>		