


1SS-15

400/230V

Shēma Aparatūras dati	Grupas numurs	Kabelis	Kabeļa garums m	Patērētāja nosaukums	Patērijauda kW
PE N					
sk.1.lapu					
	234	---	--	Rezerve	--
	281	NYM-J-3x6	55	Šķidrums hromogrāfijas iek.(65)	2.5
	282	NYM-J-3x10	60	Gāzu hromogrāfs (4)	4.0
	283	NYM-J-3x10	60	Gāzu hromogrāfs (4)	4.0
	284	---	--	Rezerve	--
	285	---	--	Rezerve	--
	102				
	131V	VS apjoms	--	Ventilācijas atslēgšana ugunsgrēka gadījumā	--
	131	---	--	Vadības ķēdes barošana	--
	302	NYM-J-5x4	15	K1 kondicionieris	11.4
	303	NYM-J-5x2.5	30	K1 iznesamais kondensators	0.36
	304	---	--	Rezerve	--
	103	---	--	Rezerve	--
	132	NYM-J-3x2.5	10	Rozete	1.5
	133	---	--	Rezerve	--

Datums

Izmaiņas

Pasūtītājs:				Pasūtījums:		
SIA "Lūsis V"				Nr.2014-303		
Objekts:				Stadija	Lapa	Lapu sk.
LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, jaunbūve Rīgas ielā 22, Jelgavā				TP	EL-20.2	2
Lapas nosaukums:				M b.m.		
Sadalnes 1SS-15 elektriskā principiālā shēma				 SIA "Jumiks Construction & Maintenance", A.Deglava 166a, Rīga, LV-1021, Latvija		

© Projekta dokumentācija nav izmantojama citu objektu projektēšanai un/vai celtniecībai bez saskaņošanas ar SIA "Jumiks C&M"