

2AS-1

$P_u = 23.8 \text{ kW}$
 $P_a = 22.6 \text{ kW}$
 $I_a = 37.0 \text{ A}$


Uzstādīš.veids: v/a
 Aizsardzības kl.: IP30
 Kabelu ievads/izvads: augš±/augš±
 400/230V

Shēma Aparatūras dati	Grupas numurs	Kabelis	Kabeļa garums m	Patērētāja nosaukums	Patērijauda kW
		NYM-J-5x16		ievads no GSS-2 gr.2M8	
	131	NYM-J-3x1.5	90	Apgaisme T.235	0.55
	132	NYM-J-3x1.5	80	Apgaisme T.235	0.50
	133	NYM-J-3x1.5	120	Apgaisme T.234	0.74
	134	NYM-J-3x1.5	120	Apgaisme T.232;233	0.74
	135	NYM-J-3x1.5 NYM-J-4x1.5	65 15	Apgaisme T.236;237	0.42
	136	NYM-J-3x1.5 NYM-J-4x1.5	60 20	Apgaisme T.231	0.86
	137	NYM-J-3x1.5 NYM-J-4x1.5	60 20	Apgaisme T.231	0.86
	138	NYM-J-3x1.5 NYM-J-4x1.5	60 20	Apgaisme T.230	0.86
	139	NYM-J-3x1.5 NYM-J-4x1.5	60 20	Apgaisme T.229	0.86
	140	NYM-J-3x1.5 NYM-J-4x1.5	70 20	Apgaisme T.228	0.87
	141	NYM-J-3x1.5 NYM-J-4x1.5	60 20	Apgaisme T.228	0.86
	142	NYM-J-3x1.5 NYM-J-4x1.5	95 15	Apgaisme T.225;226	0.73
	143	NYM-J-3x1.5 NYM-J-4x1.5	70 20	Apgaisme T.224	0.92
	144	NYM-J-3x1.5 NYM-J-4x1.5	45 35	Apgaisme T.224	0.86
	145	NYM-J-3x1.5	120	Apgaisme T.222;223	0.74
	146	NYM-J-3x1.5	120	Apgaisme T.220;221	0.74
	147	NYM-J-3x1.5	60	Apgaisme T.218	0.37

sk.2.lapu

Datums

Izmaiņas

				Pasūtītājs:		Pasūtījums:		
				SIA "Lūsis V"		Nr.2014-303		
				Objekts:		Stadija	Lapa	Lapu sk.
		Pareizs	Datums	LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, jaunbūve		TP	EL-22.1	3
Proj.vad.	V.Rubins			Rīgas ielā 22, Jelgavā		M b.m.		
Projektētājs	J.Uškace			Lapas nosaukums:		 SIA "Jumiks Construction & Maintenance", A.Degļava 160a, Rīga, LV-1021, Latvija		
				Sadalnes 2AS-1				
				elektriskā principiālā shēma				

© Projekta dokumentācija nav izmantojama citu objektu projektēšanai un/vai celtniecībai bez saskaņošanas ar SIA "Jumiks C&M"