

2AS-1

400/230V

Shēma Aparatūras dati		Grupas numurs	Kabelis	Kabeļa garums m	Patērētāja nosaukums	Patērijauda kW
	B10A	148	NYM-J-3x1.5	80	Apgaisme kabīnēs T.217	0.22
	B10A	149	NYM-J-3x1.5	60	Apgaisme T.217	0.65
	B10A	150	NYM-J-3x1.5	60	Apgaisme T.217	0.65
	B10A	151	NYM-J-3x2.5	100	Apgaisme T.224	1.02
	B10A	152	NYM-J-3x1.5	80	Apgaisme T.215	0.50
	B10A	153	NYM-J-3x1.5 NYM-J-4x1.5	60 20	Apgaisme T.213	0.86
	B10A	154	NYM-J-3x1.5 NYM-J-4x1.5	55 25	Apgaisme T.213	0.86
	B10A	155	NYM-J-3x1.5 NYM-J-4x1.5	60 20	Apgaisme T.212	0.86
	B10A	156	NYM-J-3x1.5 NYM-J-4x1.5	45 35	Apgaisme T.211	0.86
	B10A	157	NYM-J-3x1.5 NYM-J-4x1.5	45 35	Apgaisme T.211	0.86
	B10A	158	NYM-J-3x1.5	100	Apgaisme T.209;210	0.62
	B10A	159	NYM-J-3x1.5	100	Apgaisme T.205;207	0.56
	B10A	160	NYM-J-3x1.5	110	Apgaisme T.206;208	0.61
	B10A	161	NYM-J-3x1.5 NYM-J-4x1.5	90 35	Apgaisme T.204;214;219	0.59
	B10A	162	NYM-J-4x1.5	80	Apgaisme T.201;238	0.43
	B10A	163	NYM-J-3x2.5	130	Apgaisme T.238	0.70

Datums

Izmaiņas

Pasūtītājs:				Pasūtījums:		
SIA "Lūsis V"				Nr.2014-303		
Objekts:				Stadija	Lapa	Lapu sk.
LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, jaunbūve Rīgas ielā 22, Jelgavā				TP	EL-22.2	3
Lapas nosaukums:				M b.m.		
Sadalnes 2AS-1 elektriskā principiālā shēma						
Proj.vad. V.Rubins				SIA "Jumiks Construction & Maintenance", A.Degļava 160a, Rīga, LV-1021, Latvija		
Projektsatve J.Uškece						
Pārskats						
Datums						

© Projekta dokumentācija nav izmantojama citu objektu projektēšanai un/vai celtniecībai bez saskaņošanas ar SIA "Jumiks C&M"