


2AS-1

400/230V

Shēma Aparatūras dati		Grupas numurs	Kabelis	Kabeļa garums m	Patērētāja nosaukums	Patērijauda kW
	sk.2.lapu	164	NYM-J-3x1.5	70	Apgaisme T.201	0.38
		V6	NYM-J-3x1.5	70	Apgaismes lokālais vadība (162.gr.)	--
		V7	NYM-J-3x1.5	60	Apgaismes lokālais vadība (163.gr.)	--
		V8	NYM-J-3x1.5	50	Apgaismes lokālais vadība (164.gr.)	--
		VC3	NYM-J-3x1.5	80	Apgaismes centrālā vadība ("Izslēgt") (SL)	--
		VC4	NYM-J-3x1.5	80	Apgaismes centrālā vadība ("Izslēgt") (SL)	--
		165	NYM-J-3x1.5	100	Evakuācijas zīmes "EXIT"	0.10
		166	---	--	Rezerve	--
		167	---	--	Rezerve	--
		168	---	--	Rezerve	--
		169	---	--	Rezerve	--

Datums

Izmaiņas

				Pasūtītājs:		Pasūtījums:		
				SIA "Lūsis V"		Nr.2014-303		
				Objekts:		Stadija	Lapa	Lapu sk.
		Pareizs	Datums	LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, jaunbūve Rīgas ielā 22, Jelgavā		TP	EL-22.3	3
Proj.vad.	V.Rubins			Lapas nosaukums:		M b.m.		
Projektsižē	J.Uškece			Sadalnes 2AS-1 elektriskā principiālā shēma				
						SIA "Jumika Construction & Maintenance", A.Degļava 160a, Rīga, LV-1021, Latvija		

© Projekta dokumentācija nav izmantojama citu objektu projektēšanai un/vai celtniecībai bez saskaņošanas ar SIA "Jumika C&M"