


2SS-1

400/230V

Shēma Aparatūras dati		Grupas numurs	Kabelis	Kabeļa garums m	Patērētāja nosaukums	Patērijauda kW
<div>PE</div> <div>N</div> <div>sk.1.lapu</div> <div>sk.3.lapu</div>	C16A	144	NYM-J-3x2.5	65	Rozetes T.235	1.5
	C16A	145	NYM-J-3x2.5	70	Rozetes T.234	1.5
	C16A	146	NYM-J-3x2.5	50	Rozetes T.232,233	1.5
	C16A	147	NYM-J-3x2.5	35	Rozetes T.236	1.5
	C16A	148	NYM-J-3x2.5	55	Rozetes T.236	1.5
	C16A	149	NYM-J-3x2.5	65	Rozetes T.222,223,226	1.5
	C16A	150	NYM-J-3x2.5	60	Rozetes T.218,220,221	1.5
	C16A	151	NYM-J-3x2.5	45	Rozetes T.215	1.5
	C16A	153	NYM-J-3x2.5	75	Datoru rozetes T.235	1.5
	C16A	154	NYM-J-3x2.5	65	Datoru rozetes T.235	1.5
	C16A	155	NYM-J-3x2.5	70	Datoru rozetes T.235	1.5
	C16A	156	NYM-J-3x2.5	70	Datoru rozetes T.235	1.5
	C16A	157	---	--	Rezerve	--
	C16A	158	---	--	Rezerve	--
	C16A	159	---	--	Rezerve	--
	C16A/30mA	181	NYM-J-3x2.5	35	Rozetes T.236	2.0
	C16A/30mA	182	NYM-J-3x2.5	20	Rozetes T.215	2.0
	C16A/30mA	183	---	--	Rezerve	--

Datums

Izmaiņas

				Pasūtītājs:		Pasūtījums:		
				SIA "Lūsis V"		Nr.2014-303		
				Objekts:		Stadija	Lapa	Lapu sk.
		Paraksts		Datums		TP	EL-23.2	4
Proj.vad.		V.Rubins				M b.m.		
Projektētājs		J.Uškace				 JUMIKS CONSTRUCTION & MAINTENANCE		
				Lapas nosaukums:		SIA "Jumiks Construction & Maintenance", A.Degļava 166a, Rīga, LV-1021, Latvija		
				Sadalnes 2SS-1				
				elektriskā principiālā shēma				

© Projekta dokumentācija nav izmantojama citu objektu projektēšanai un/vai celtniecībai bez saskaņošanas ar SIA "Jumiks C&M"