


2SS-1

400/230V

| Shēma Aparatūras dati | Grupas numurs | Kabelis | Kabeļa garums m | Patērētāja nosaukums | Patērijauda kW |
|--|------------------|-------------|--------------------|--|-------------------|
| <div> <div>PE</div> <div>N</div> <div>sk.3.lapu</div> </div> | | | | | |
| C 16A/30mA | 283 | NYJ-J-3x2.5 | 35 | Lietus ūdens notekas apsilde (DTCE-30, 5m/230V) | 0.15 |
| C 16A/30mA | 284 | NYJ-J-3x2.5 | 45 | Lietus ūdens notekas apsilde (DTCE-30, 5m/230V) | 0.15 |
| C 16A/30mA | 285 | NYJ-J-3x2.5 | 55 | Lietus ūdens notekas apsilde (DTCE-30, 10m/230V) | 0.3 |
| C 16A/30mA | 286 | NYJ-J-3x2.5 | 50 | Lietus ūdens notekas apsilde (DTCE-30, 10m/230V) | 0.3 |
| C 16A/30mA | 287 | NYJ-J-3x2.5 | 40 | Lietus ūdens notekas apsilde (DTCE-30, 10m/230V) | 0.3 |
| C 16A/30mA | 288 | NYJ-J-3x2.5 | 20 | Lietus ūdens notekas apsilde (DTCE-30, 10m/230V) | 0.3 |
| C 16A/30mA | 289 | NYJ-J-3x2.5 | 25 | Lietus ūdens notekas apsilde (DTCE-30, 10m/230V) | 0.3 |
| C 16A/30mA | 290 | NYJ-J-3x2.5 | 40 | Lietus ūdens notekas apsilde (DTCE-30, 10m/230V) | 0.3 |
| C 16A/30mA | 291 | NYJ-J-3x2.5 | 50 | Lietus ūdens notekas apsilde (DTCE-30, 10m/230V) | 0.3 |
| C 16A/30mA | 292 | NYJ-J-3x2.5 | 55 | Lietus ūdens notekas apsilde (DTCE-30, 10m/230V) | 0.3 |
| C 16A/30mA | 293 | NYJ-J-3x2.5 | 45 | Lietus ūdens notekas apsilde (DTCE-30, 10m/230V) | 0.3 |
| C 16A/30mA | 294 | NYJ-J-3x2.5 | 45 | Lietus ūdens notekas apsilde (DTCE-30, 10m/230V) | 0.3 |
| C 16A/30mA | 296 | --- | -- | Rezerve | -- |
| C 16A/30mA | 295 | --- | -- | Rezerve | -- |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Datums

Izmaiņas

| | | | | | | | | |
|--|----------|----------|--------|---|--|---|---------|----------|
| | | | | Pasūtītājs: | | Pasūtījums: | | |
| | | | | SIA "Lūsis V" | | Nr.2014-303 | | |
| | | | | Objekts: | | Stadija | Lapa | Lapu sk. |
| | | Pārskats | Datums | LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, jaunbūve Rīgas ielā 22, Jelgavā | | TP | EL-23.4 | 4 |
| Proj.vad. | V.Rubins | | | Lapas nosaukums: | | M b.m. | | |
| Projektētājs | J.Uškace | | | Sadalnes 2SS-1 | |  JUMIKS CONSTRUCTION & MAINTENANCE SIA "Jumiks Construction & Maintenance", A.Degļava 166a, Rīga, LV-1021, Latvija | | |
| | | | | elektriskā principiālā shēma | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| © Projekta dokumentācija nav izmantojama citu objektu projektēšanai un/vai celtniecībai bez saskaņošanas ar SIA "Jumiks C&M" | | | | | | | | |

© Projekta dokumentācija nav izmantojama citu objektu projektēšanai un/vai celtniecībai bez saskaņošanas ar SIA "Jumiks C&M"