ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

NR. PĒC PLĀNA	NOSAUKUMS
1	2
1	PROJEKTĒJAMĀ ĒKA - JAUNBŪVE
2	VALDEKAS PILS KOMPLEKSA ĒKA
3	ESOŠĀ ĒKA
4	ESOŠĀ ĒKA
5	PROJ. AUTOSTĀVVIETAS
6	TRANSFORMATORU APAKŠSTACIJA (BŪVNIECĪBAS STADIJĀ ATSEVIŠĶĀ PROJEKTĀ)
7	NOJAUCAMĀS ĒKAS UN BŪVES (SKAT DOP DAĻU)

Kabeļu žurnāls

Kabeļa numurs	Trase					Kabelis	
	Sākums	Beigas	Trasejas garums	Kabeļu montāžas ātrā	Kabelis caurulē	Marka, šķērsgriezums	Garums
L1	Transformatoru apakšstacija	GSS-1 sadalne (proj.ēka Nr.1)	85	20	--	2x(AXMK-4x240)	105
L2	Transformatoru apakšstacija	GSS-2 sadalne (proj.ēka Nr.2)	85	20	--	2x(AXMK-4x240)	105
L3	Transformatoru apakšstacija	Esošā ēka Nr.3	30	20	--	AXMK-4x185	50
L4	Transformatoru apakšstacija	Esošā ēka "Valdekas pils"	40	30	--	AXMK-4x185	70
L5	Transformatoru apakšstacija	Esošā ēka Nr.4	105	30	--	NYY-J-4x10	135
L6	TAS sadalne (elektrosadales telpa ēkā Nr.1)	Apgaismojums teritorijā (balsts Nr.1 - Nr.17)	315	15	--	NYY-J-4x4	330
L7	TAS sadalne (elektrosadales telpa ēkā Nr.1)	Apgaismojums teritorijā (balsts Nr.18 - Nr.34)	290	15	--	NYY-J-4x4	305
L8	Smēķu atdalītāja signalizācijas pults (siltummezgls)	Smēķu atdalītājs	75	25	--	NYY-J-3x1.5	100
L9	Naftas atdalītāja signalizācijas pults (siltummezgls)	Naftas atdalītājs	75	25	--	NYY-J-3x1.5	100

W1 — W1 Proj. 0.4kV elektrokabelis

W1 — W1 Proj. 0.4kV elektrokabelis PVC caurulē

ZEM — ZEM Zemējuma kontūrs

Gaismeklis Siteco - SL 10 Mini ar LED spuldzi 1x51W uz metāla balsta TOUCHÉ - COLUMN h=7.2m, ar pamatni TOUCHÉ - FOUNDATIONS

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītājs AIVARS MAURIŅŠ

20-5957 (sertifikāta numurs)

(datums) (paraksts)

Šī būvprojekta ELT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs V.RUBINS

70-2410 (sertifikāta numurs)

(datums) (paraksts)

				Datums	Izmaiņas
				Pasūtītājs: SIA "Lūsis V"	Pasūtījums: Nr.2014-303
		Paraksts	Datums	Objekts: LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, jaunbūve Rīgas ielā 22, Jelgavā	Stadija: TP; Lapa: ELT-2; Lapu sk.:
Proj.vad.	V.Rubins				M 1:500
Projektētājs	J.Ulākace			Lapas nosaukums: Teritorijas 0.4kV elektroapgādes plāns	JUMIKS CONSTRUCTION & MAINTENANCE
					SIA "Jumiks Construction & Maintenance" A.Deglava 165a, Rīga, LV-1021, Latvija

© Projekta dokumentācija nav izmantojama citu objektu projektēšanai un/vai celtniecībai bez saskaņošanas ar SIA " Jumiks C&M"

A3+