


1AS-1

400/230V

Shēma Aparatūras dati		Grupas numurs	Kabelis	Kabeļa garums m	Patērētāja nosaukums	Patērijauda kW
	C10A	147	NYM-J-3x1.5 NYM-J-4x1.5	55 25	Apgaisme T.133	0.95
	C10A	148	NYM-J-3x1.5 NYM-J-4x1.5	60 20	Apgaisme T.132	0.86
	C10A	149	NYM-J-3x1.5 NYM-J-4x1.5	55 25	Apgaisme T.131	0.95
	C10A	150	NYM-J-3x1.5 NYM-J-4x1.5	40 20	Apgaisme T.128	0.71
	C10A	151	NYM-J-3x1.5 NYM-J-4x1.5	75 25	Apgaisme T.127	1.20
	C10A	152	NYM-J-3x1.5	140	leejas	0.55
	C10A	153	NYM-J-3x1.5 NYM-J-4x1.5	45 25	Apgaisme T.106,117	0.42
	C10A	154	NYM-J-4x1.5	110	Apgaisme T.102;126	0.59
	C10A	155	NYM-J-3x1.5	90	Apgaisme T.126	0.76
	C10A	156	NYM-J-3x2.5 NYM-J-4x2.5	20 90	Apgaisme T.102,202,302,401	0.59
	C10A	157	NYM-J-3x2.5 NYM-J-4x2.5	20 120	Apgaisme T.130;227;301	0.81
	C10A	158	NYM-J-3x1.5 NYM-J-4x1.5	10 50	Apgaisme T.137;202	0.11
	C10A					
	C10A					
	C10A					
	C10A					

Datums

Izmaiņas

				Pasūtītājs:		Pasūtījums:		
				SIA "Lūsis V"		Nr.2014-303		
				Objekts:		Stadija	Lapa	Lapu sk.
		Pārbauda	Datums	LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, jaunbūve Rīgas ielā 22, Jelgavā		TP	EL-5.2	3
Proj.vad.	V.Rubins			Lapas nosaukums:		M b.m.		
Projektsižetē	J.Uškace			Sadalnes 1AS-1		 JUMIKS CONSTRUCTION & MAINTENANCE		
				elektriskā principiālā shēma				
						SIA "Jumiks Construction & Maintenance", A.Degļava 160a, Rīga, LV-1021, Latvija		

© Projekta dokumentācija nav izmantojama citu objektu projektēšanai un/vai celtniecībai bez saskaņošanas ar SIA "Jumiks C&amp;M"