


1AS-1

400/230V

| Shēma Aparatūras dati | | Grupas numurs | Kabelis | Kabeļa garums m | Patērētāja nosaukums | Patērijauda kW |
|--------------------------|-----------|------------------|-------------|-----------------------|--|-------------------|
| | sk.2.lapu | V1 | NYM-J-3x1.5 | 60 | Apgaismes lokālais vadība (154.gr.) | -- |
| | sk.2.lapu | V2 | NYM-J-3x1.5 | 75 | Apgaismes lokālais vadība (155.gr.) | -- |
| | | V3 | NYM-J-3x1.5 | 55 | Apgaismes lokālais vadība (156.gr.) | -- |
| | | V4 | NYM-J-3x1.5 | 65 | Apgaismes lokālais vadība (157.gr.) | -- |
| | | V5 | NYM-J-3x1.5 | 55 | Apgaismes lokālais vadība (158.gr.) | -- |
| | | VC1 | NYM-J-3x1.5 | 55 | Apgaismes centrālā vadība ("Izslēgt") (SL) | -- |
| | | VC2 | NYM-J-3x1.5 | 55 | Apgaismes centrālā vadība ("Izslēgt") (SL) | -- |
| | | 159 | NYM-J-3x1.5 | 140 | Evakuācijas zīmes "EXIT" | 0.10 |
| | | 160 | --- | -- | Rezerve | -- |
| | | 161 | --- | -- | Rezerve | -- |
| | | 162 | --- | -- | Rezerve | -- |
| | | 163 | --- | -- | Rezerve | -- |
| | | 164 | --- | -- | Rezerve | -- |
| | | | | | | |

Datums

Izmaiņas

| | | | | | | | | |
|--------------|----------|---------|--------|---|--|--|--------|----------|
| | | | | Pasūtītājs: | | Pasūtījums: | | |
| | | | | SIA "Lūsis V" | | Nr.2014-303 | | |
| | | | | Objekts: | | Stadija | Lapa | Lapu sk. |
| | | Pareizs | Datums | LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, jaunbūve | | TP | EL-5.3 | 3 |
| Proj.vad. | V.Rubins | | | Rīgas ielā 22, Jelgavā | | M b.m. | | |
| Projektētājs | J.Uškece | | | Lapas nosaukums: | |  JUMIKS CONSTRUCTION & MAINTENANCE SIA "Jumiks Construction & Maintenance", A.Degļava 160a, Rīga, LV-1021, Latvija | | |
| | | | | Sadaines 1AS-1 | | | | |
| | | | | elektriskā principiālā shēma | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

© Projekta dokumentācija nav izmantojama citu objektu projektēšanai un/vai celtniecībai bez saskaņošanas ar SIA "Jumiks C&M"