

Iekārtu un materiālu specifikācija				
Pozīcija	Nosaukums	Tips vai marka	Mērv.	Piezīmes
Iekšējais telefonu un datoru tīkls				
1	Komutācijas skapis, 42U, 19", 1000x800	"B-Line"	kompl.	1 2-viru durvis
2	Komutācijas skapis, 42U, 19", 1000x600	"B-Line"	kompl.	2 2-viru durvis
3	Komutācijas skapis, 42U, 19", 600x800	"B-Line"	kompl.	1 KS-4
4	Komutācijas skapis, 15U (sienas), 19", 600x600	"B-Line"	kompl.	1 KS-5
5	Ventilatoru bloks ar termosatu 19" skapim		gab.	5
6	Zemējuma kopne 19" skapim		gab.	5
7	230V rozešu bloks 19" skapim, 12 vietas C13 pieslēguma rozetēm un 4 vietas C19 pieslēguma rozetēm, 5kW	PDU	gab.	6 KS-1, KS-2, KS-3
8	230V rozešu bloks 19" skapim, 6 vietas, 3kW ar 16A automātu	PDU	kompl.	2 KS-4, KS-5
9	Kabeļu organizators, 19", horizontāls		gab.	29
10	Kabeļu organizators, 19", vertikālais		gab.	14
11	Komutators HP ProCurve E2530-48G	J9775A	gab.	7
12	Komutators HP ProCurve E2530-24G-PoE+	J9774A	gab.	1
13	Optiskais pārveidotājs x121 1G SFP LC SX	J4858C	gab.	16
	Paralēlas darbības UPS iekārta ar WEB/SNMP vadības moduli, minimālā jauda - 20kVA, darbības laiks pie nominālas jaudas vismaz - 30min.	ARCHIMOD	kompl.	1
14		Excel Networking	gab.	20
15	Komutācijas panelis, Cat 5e	Excel Networking	gab.	4
16	Komutācijas panelis, Cat 6A	Excel Networking	gab.	5
17	Plaukts, 19" skapim, dziļums vismaz - 60cm	Excel Networking	gab.	341
18	Pieslēguma līnizda RJ45 Cat5e		gab.	23
19	Rozete 1-vietīga		gab.	159
20	Rozete 2-vietīga		gab.	3
21	Rozešu instalācijas statīvs ar 8xRJ45 un 8x230V pieslēguma vietām "Optiline45", h=0,7m, vienusējs	Schneider-electric	kompl.	3 Telpa Nr.217
22	Rozešu instalācijas statīvs ar 4xRJ45 un 4x230V pieslēguma vietām "Optiline45", h=0,7m, vienusējs	Schneider-electric	kompl.	1 Telpa Nr.234
23	Rozešu instalācijas statīvs ar 2xRJ45 un 4x230V pieslēguma vietām "Optiline45", h=0,7m, vienusējs	Schneider-electric	kompl.	13 228
24	Patch kabelis UTP Cat5 1m		gab.	190
25	Patch kabelis UTP Cat5 3m		gab.	221
26	Patch kabelis UTP Cat6 3m		gab.	12
27	Pieslēguma panelis VGA, HDMI, RJ45		kompl.	4
28	Kabelis VGA ar konektoriem		gab.	4
29	Kabelis HDMI ar konektoriem		gab.	4
30	Bezvadu interneta piekļuves punkts 3715i ar nesankcionētas piekļuves drošu stiprinājumu	Enterasy s	kompl.	5
Materiāli				
31	Kabelis UTP, Cat 5e	Excel Networking	m	15200
32	Kabelis UTP, Cat 6A	Excel Networking	m	200
33	Kabeļu plaukts 300mm	KRB-300	m	136 MEKA
34	Kabeļu plaukta stiprinājumi		kompl.	1 MEKA
35	p/e caurule d20mm	d20mm	m	2000 Thorsman
36	p/e caurule d50mm	d50mm	m	5
37	p/e caurule d100mm	d100mm	m	10
38	Cauruļu stiprinājumi		kompl.	1
39	Palīgmateriāli		kompl.	1
Piezīmes :				
1) Projektā paredzētā aparatūra var tikt aizvietota ar līdzvērtīgu (saskaņot ar Pasūtītāju)				
2) Pēc HDMI kabeļu instalācijas pārbaudīt signāla pārraidi ar Full HD signālu. Nepieciešamības gadījumā uzstādīt signāla atkārtotāju ar 5VDC barošanu no projektora				
3) Kabeļu garums var mainīties atkarībā no montāžas trasēm				

Pozīcija	Nosaukums	Mērv.	Skaits	Piezīmes
Kabeļu kanalizācija				
1	Kabeļu kanalizācijas caurule, 100x6000	gab.	25	
2	Caurules noslēdzošais gals UTP 100	gab.	1	
3	Kabeļu cauruļu blīvēšanas materiāls 16 A	gab.	2	
4	Silikons N, neitrāls hermētiķis 310 ml	gab.	4	
5	Plastmasas aka KP-PEH 800x650 ar kv.pamatni	gab.	4	
6	Kabeļu akas dzelzbetona riņķis	gab.	7	
7	Kabeļu akas vāks ("peldošā tipa", 40 t)	gab.	3	
8	Kabeļu akas vāks ("peldošā tipa", 12,5 t)	gab.	1	
9	Atloks dz/b gredzena stiprināšanai	gab.	12	
10	Virve kabeļa ievilkšanai 6mm/500m	gab.	0.2	
11	Strēmelēs plīstošā brīdin. lenta 50mmx600m	rullis	0.5	
12	Gofrēta p/e caurule d100	m	10	Ievads ekā
13	Palīgmateriāli	kompl.	1	

SIA SAKARU SISTĒMAS Reģ.Nr.40003552278 "Vīteri", Dole, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2121 Tālr.: 67517118, e-pasts: info@sakarusistemas.lv		PASŪTĪTĀJS: "Lūsis V" SIA		ARHĪVA NR.: 01/14SKS		DATUMS:	
				PASŪTĪTĀJS:		01/14SKS	
						01/14-SKS	
						1VS	
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	OBJEKTS:	STADIJA	LAPA	LAPAS
				LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, jaunbūve Rīgas ielā 22, Jēlgavā	TP	1VS-7	
Deļes vadīt.	A.Ozols			LAPAS NOSAUKUMS: Iekārtu un materiālu specifikācija	MĒROGS: BM		
Izstrādāja	A.Ozols						