

Balss trauksmes izziņošanas sistēma				
1	Kontrolieris Plena Bosch LBB 1990/00 ierīkošana	kts	1	
2	Pastiprinātais LBB1935/20 PLENA POWER AMPLIFIER 360/240W, EVAC COMPLIANT	kts	2	
3	Mikrofons ar vadības klaviatūru 6 zonām Plena Bosch LBB 1956/00	kts	1	
4	Rezerves bateriju modulis 24 V DC PLN-24CH10	kts	1	
5	Akumulators 12V 26 Ah SBL26-12	kts	2	
6	Līniju kontroles moduli PLN-DMY60	kts	6	
7	Skapis 19" 22U 600*600*1087 4WM6622.900	kts	1	
8	Barošanas panelis 19" 9viet	kts	1	
9	Zemējuma kompl. POT 10	kts	1	
10	Plaukts	kts	1	
11	Kabeļu organizators vert.	kts	1	
12	Sienas skalrunis LB1-UM06E-1 0.75W-1.5W-3W-6W/70v 6W ar EVAC un metāla kārbu	kts	35	
13	Griestu skalrunis LBC3086/41 0.75W-1.5W-3W-6W/70v 6W	kts	45	
14	Griestu skalruņa metāla kārba ar EVACLBC3081/02	kts	45	
15	Kabelis 1x2x0.8 JE-H(St)H FE-180/E30	m.	2000	
16	Kabelis FTP 4x2x0.5 cat5e	m	30	
17	(N)HXH(ST) FE180/E30 3x2.5	m.	25	
18	PVC caurule d20	k-ts	800	
19	PVC caurule d40	k-ts	20	
20	Ugunsturīgs blīvējuma materiāls	k-ts	3	
21	Instalācijas materiāli	k-ts	1	

<div><div><div><div><div><div><b>NIK</b></div></div></div><div><div><div><span>"NIK" SIA</span></div></div><div><div><span>LIELVĀRDES IELĀ, 107-24, RĪGA, LV-1011</span></div></div></div><div><div><div><span>TĀLR./FAKSS 67 281244, m.t. 29511472</span></div></div><div><div><span>nik-signalizacija@inbox.lv, REĢ. NR. 40103041505</span></div></div></div></div></div></div>			<b>LV-26/3VS</b>	
PASŪTTĀJS: SIA "Lūsis V" Reģ. Nr. 40103502004 Ernestīnes ielā, 24-4, Rīgā, LV-1046			STADIJA	TP
BŪVOBJEKTS:  Latvijas valsts Latvijas lauksaimniecības Universitāte, nod.maks.kods 90000041898 Lielā ielā 2, Jelgava			LAPAS NR.	3VS-IS
RASEJUMS: BALSS TRAUKSMEŠ IZZIŅOŠANAS SISTĒMA			LAPU SKAITS	
IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA			MĒROGS	BM
			FORMATS	A2
			ARHĪVA NR.: LV-26/3VS.IS	
			DATUMS	17.03.2014.
DAĻAS VAD.			AIZVIETO	
IZSTRĀDĀJA			A. MEĻNIKS	LAPAS CAUREJOŠ. NR.