Pozīcija	Iekārtu un materiālu nosaukums un tehniskais raksturojums rūpnīca – izgatavotāja.	Iekārtas tips, marka.	Mērv.	Daudz.
	1. Iekārtas un materiāli			
1.	Adrešu US kontrolpanelis Apollo C-TEK 1 cilpas,	„XFP502K.X-XFP1loop”	k-ts	1.
2.	Adrešu optiskais dūmu detektors Apollo	„XP95 55000-620”	gab.	84+5
3.	Adrešu siltumadetektors Apollo	„XP95 55000-610”	kts.	2+1.
4.	Adrešu rokas detektors/izolators ar karbu Apollo	XP95 55000-2000908	gab.	6+1
5.	Pamatne XPERT Card AP95 45681-210 Apollo	XPERT	gab.	80+5.
6.	Pamatne/izolators XPERT Card AP9545681-284	XPERT	gab.	6+1
7.	Iznesamājs LED indikātors	VUOS 01	gab.	5+1.
8.	Trauksmes sirēna ar strobspuldzi	"AH03127BS”	gab.	13+2.
9.	Adrešu kontroles modulis Switch monitor	XP95 55000-843	gab.	1.
10.	Adrešu vadības modulis IN/OUT	XP95 55000-875	gab.	5.
11.	Ventilācijas blokeš. relejs	ESMI	gab.	5.
12.	Akumulators	12vdc, 7.0A/S	gab.	2.
13.	Termokabelis PROTECTOWIRE 68°C	PHSC-155-EPC	m.	4.
	2. KABEĻU MONTAŽAS MATERIĀLI			
1.	Kabelis JE-E(ST)FE180/E30	2x1.0	m.	1600
2.	Kabelis Eurosafe FE180/E30	2x1.0	m.	400
3.	Kabelis (N)NXH(ST)Hb FE180/E30	3x1,5	m.	25
4.	PVC caurule d 16	D16	m.	120
5.	PVC caurule d 20	D25	m.	200
6.	PVC caurule d 40	D40	m.	25
7.	Kabeļu kanals	25x16	m.	120

NIK "NIK" SIA
LIELVĀRDES IELĀ, 107-24, RĪGA, LV-1011
TĀLR./FAKSS 67 281244, m.t. 29511472
nik-signalizacija@inbox.lv, REĢ. NR. 40103041505

LV-26/UAS

PASŪTĪTĀJS: SIA "Lūsis V" Reģ. Nr. 40103502004
Ernestīnes ielā, 24-4, Rīgā, LV-1046

BŪVOBJEKTS:
Latvijas valsts Latvijas lauksaimniecības Universitāte,
nod.maks.kods 90000041898
Lielā ielā 2, Jelgava

RASĒJUMS: UGUNSGRĒKA SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA

IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

			DATUMS 17.03.2014.
DAĻAS VAD.	G. SAMČUKS		AIZVIETO
IZSTRĀDĀJA	A. MEĻNIKS		LAPAS CAUREJOŠ. NR.

STADIJA TP
LAPAS NR. UAS.IS
LAPU SKAITS
MĒROGS BM
FORMĀTS A4
ARHĪVA NR.: LV-26/UAS.IS