


## MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA UN DARBU APJOMI.

Nr. p.k.	Apzīmējumi.	Nosaukumi.	Mērvien.	Sk.	Piezīmes.
1.	DIN 2440	Tērauda elektrometinātās caurules DN 32 (42,3x3,2 mm)	t.m.	3,8	
2.	DIN 2440	Tērauda elektrometinātās caurules DN 50 (57x3,2 mm)	t.m.	0,7	
3.	GIACOMONI vai analogs	Gāzes lodveida krāns PN4 dn 32	gab.	2	
4.		Savilce Ø32	gab.	2	
5.		Līkums 90° Ø32	gab.	2	
6.		Automātiskais gāzes noslēgvārsts M16/RM Ø32 mm ar detektoru RGD MET MP1	gab.	1	Sertificēts
7.	vai analogs	Kondensācijas tipa gāzes apkures katls ar no telpas gaisa neatkarīgu degšanas kameru ar siltuma jaudu 100 kw; P=20mbar, ar vertikālu gaisa-dūmizvadu 110/160mm un tā montāža; C33x	gab.	1	Sertificēts
8.	vai analogs	Gaisa/dūmgāzu caurule vertikālam izvadam ar vēja sargu Ø110/160mm	gab.	1	Sertificēts
9.	vai analogs	Gaisa/dūmgāzu caurule s pagarinājums Ø110/160mm, l=1,0m	gab.	10	Sertificēts
10.		Gāzes vadu gruntēšana un krāsošana ar krāsu metala virsmām.	m²	0,8	
11.	Tipa risin. 5.905-8	Gāzesvadu stiprinājumi	gab.	4	Precizēt celtniecības gaitā
12.		Gaisa/dūmgāzu caurule s Ø110/160mm stiprinājums	gab.	12	Precizēt celtniecības gaitā
13.		Gāzesvadu hermētiskuma un stiprības pārbaude	t.m.	3,8	
14.		Bultskrūve ar uzgriezni M 10	gab.	1	

				Pasūtītājs:	Pasūtījuma Nr.			
				Latvijas Lauksaimniecības universitāte	17E-14 GA			
				Objekts: Meža un ūdens zinātniskās laboratorijas katlu mājas gazifikācija Dobeles ielā 43, Jelgavā				
GAT daļas vadītājs	I. Rūtenis	11.04.2014	Iekšējie gāzes vadu tīkli	Stadija	Lapa	Lapas		
				T.P.	GA-7	8		
Projekts	E.Baltanovs	11.04.2014	Rasējuma nosaukums:		Zinātniski ražošanas firma "RUMBA" SIA Vagonu ielā 20, Rīgā, LV 1009, Latvija Kvalitātes vadības sistēmas sertifikāts EN ISO 9001:2000 Vides vadības sistēmas sertifikāts EN ISO 14001:1996			
			Materiālu specifikācija un darbu apjomi					