PN1 pieplūde

Ø200 L=550 v=4,4
7,85*
Ø250 L=800 v=4,5
7,32
Ø315 L=1350 v=4,5
Ø315 L=920 v=3,5
Ø400 L=2270 v=5
SK 400
TL
Trokšņu slāpētājs LDP D400 L1200
Ø630 L=6300 v=6
7,55*
SK 500
TL
Ø500 L=4130 v=5,9
Ø250 L=750 v=4,4
Ø250 L=800 v=4,5
Trokšņu slāpētājs LDP D500 L1200
Ø110 L=180 v=4,3
Ø250 L=800 v=4,5
7,85*
Ø200 L=400 v=3,6
Ø400 L=2580 v=6
Ø315 L=1200 v=4,9
Ø630 L=6300 v=6
6,47
DVK 100
SP1 110
Ø110 L=180 v=4,3
6,77
DVS-P 160
7,32
DVS-P 160
TL
DVS-P 160
SP1 200
Ø200 L=400 v=3,6

Gaisa apstrādes agregāts
Danvent DV25 L piepl=6300 m3/h
P=400 Pa , svars 1108 kg

6,77
DVS-P 125
DVS-P 125
DVS-P 125
Ø200 L=400 v=3,6
SP1 200
TL
7,32
Ø200 L=550 v=4,4
6,47
DVK 200
Ø160 L=150 v=2
3,05
DVK 125
DVK 125
Ø160 L=300 v=4,1
SP1 160
TL
3,05
2,75
3,62
Ø250 L=650 v=3,8
Ø250 L=800 v=4,5
Ø160 L=350 v=4,5
DVK 200
Ø160 L=150 v=2
SP1 160
TL
Ø160 L=240 v=3,4
DVK 100
Ø110 L=100 v=2,6
DVK 125
DVK 125

6,77
DVK 125
DVK 125
7,60*
RV 1
1800x400
Ø160 L=280 v=3,8
SP1 160
TL
Ø315 L=920 v=3,5
7,32
Ø160 L=150 v=2
6,47
DVK 200
SP1 160
TL
Ø160 L=240 v=3,3
Ø160 L=250 v=3,5
DVS-P 125
DVS-P 125
DVS-P 125
DVS-P 125
DVS-P 125
DVK 125
DVK 125
Ø160 L=250 v=3,5
3,62
2,75
Ø160 L=150 v=2
DVK 200
Ø110 L=100 v=2,8
DVK 100

DVK 125
DVK 125
Ø160 L=250 v=3,5
SP1 160
TL
7,32
Ø250 L=750 v=4,4
Ø200 L=500 v=4,4
SP1 200
TL
DVS-P 125
7,32
Ø250 L=800 v=4,5
3,05
DVK 125
DVK 125
DVK 125
Ø160 L=300 v=4,1
SP1 125
TL
3,62
TL
SP1 160
Ø250
Ø160 L=300 v=2,6
SP1 160
TL
DVK 125
DVK 125
DVK 125

7,32
6,77
SP1 315
Ø315 L=1200 v=4,9
Ø250 L=800 v=4,5
Ø200 L=400 v=3,6
TL
DVS-P 160
3,05
7,32
Ø250 L=800 v=4,5
DVS-P 160
DVK 125
DVK 125
DVK 125
SP1 200
TL
Ø200 L=400 v=3,6
3,62
2,75
Ø125 L=200 v=4,4
3,05
2,75
TL
SP1 200
Ø200 L=400 v=4
DVS-P 160
DVS-P 160
DVS-P 160

APZĪMĒJUMI

Ø160 L=240 v=3,4 — *Pieplūdes vads Ø160 mm 240 m3/st. gaisa padevei ar ātrumu 3,4 m/sek.*

Ø160 L=240 v=3,4 — *Nosūces vads Ø160 mm 240 m3/st. gaisa padevei ar ātrumu 3,4 m/sek.*

Gaisa vada pāreja

Pieplūdes difuzors

Nosūces difuzors

TL — *Tīrīšanas lūka gaisa vadā*

Izolēts gaisa vads

PIEZĪMES

1. **) - izmērus precizēt būvdarbu gaitā.*
2. *Gaisa vadus bēniņu telpās un palīgtelpās izolēt ar PAROC akmens vates čaulām Al follijas pārklājumā.*

LLU AAZL BŪVNIECĪBA UN AAZI MĀCĪBU UN PĒTNIECĪBAS BĀZES REKONSTRUKCIJA STRAZDU IELĀ 1, JELGAVĀ					13 - 001		
					AVK 2		
				MĀCĪBU UN PĒTNIECĪBAS CENTRS 3.BŪVNIECĪBAS KĀRTA	Stadija	Lapa	Lapas
					TP	6	
Izstrādāja	G.Dzenīte		20.06.14.	SISTĒMAS **PN1** PIEPLŪDES AKSONOMETRISKĀ SHĒMA	JELGAVA komunālprojekts		
				M 1:100	Būvkomersanta reģ. apl. Nr.2158-R		