PN1 nosūce

8,60* Ø250 L=880 v=4,6 Ø400 L=1840 v=3,8 SK 400 SK 500 Ø500 L=3180 v=4,5 Ø315 L=1480 v=5,2 8,40* 7,85* VK 80-50 6,77

Trokšņu slāpētājs LDP D400 L1200 TL TL Trokšņu slāpētājs LDP D500 L1200

Ø400 L=2720 v=5,9 Ø630 L=5900 v=5,1 Ø630 L=5690 v=5,1 7,55*

Gaisa apstrādes agregāts
Danvent DV25 L nos=6300 m3/h
P=400 Pa , svars 1108 kg

DVK 125 Ø160 L=250 v=3,5

DVS 125 DVK 125 DVS 125 DVK 125 Ø250 L=880 v=4,6 DVK 80 Ø90 L=60 v=2 DVK 80 Ø90 L=60 v=2 Ø200 L=500 v=4,4 Ø315 L=1200 v=4,4 SP1 315 SP1 200 TL DVS 160 DVS 160 DVS 160 DVS 160 DVS 160 Ø250 L=600 v=4,4 DVS 125 DVS 125 DVS 125 DVS 125 DVS 125 TL

7,32 6,77 6,47 7,32 7,32 6,47 3,05 TL SP1 160 DVK 125 DVK 125 Ø315 L=1230 v=4,7 Ø125 L=250 v=5,5 3,62 3,05 2,75 DVK 80 SP1 125

Ø200 L=400 v=3,6 Ø315 L=1840 v=6,1 Ø110 L=180 v=4,4 SP1 110 TL TL SP1 200 Ø200 L=360 v=3,3 SP1 160 TL Ø160 L=240 v=3,4 Ø160 L=240 v=3,4 Ø315 L=980 v=3,8 SP1 200 Ø200 L=520 v=4,6 SP1 200 TL DVK 80 DVK 80 DVK 80 DVK 80 DVK 80 DVK 125 DVK 125 DVK 80 DVK 80 DVK 100 DVK 100 DVK 100 DVK 100 DVK 100 DVK 100 Ø200 L=460 v=4,2 DVS 100 DVS 100 DVS 160 DVS 160 DVS 160

3,05 DVK 100 DVK 100 DVK 100 Ø250 L=900 v=5,1 Ø160 L=300 v=4,1 3,62 TL SP1 160 Ø125 L=160 v=3,6 DVK 80 2,75 Ø200 L=520 v=4,6 3,05 DVK 100 DVK 100 DVK 100 Ø160 L=300 v=4,1 3,62 DVK 80 TL SP1 160 2,75 Ø200 Ø110 L=120 v=2,8 Ø90 L=100 v=3,1 Ø90 L=100 v=3,1 SP1 200 DVK 200 Ø160 L=240 v=3,4 TL Ø125 L=160 v=3,6 Ø200 L=440 v=3,9 Ø90 L=60 v=2 SP1 110 TL 3,05 DVK 80 DVK 80 DVK 100 DVK 100 DVK 100 DVK 100 DVK 80 DVK 80 DVK 100

APZĪMĒJUMI

Ø160 L=240 v=3,4 — *Pieplūdes vads Ø160 mm 240 m3/st. gaisa padevei ar ātrumu 3,4 m/sek.*

Ø160 L=240 v=3,4 — *Nosūces vads Ø160 mm 240 m3/st. gaisa padevei ar ātrumu 3,4 m/sek.*

Pieplūdes difuzors

Nosūces difuzors

Gaisa vada pāreja

TL — *Tīrīšanas lūka gaisa vadā*

Izolēts gaisa vads

PIEZĪMES

1. *) - izmērus precizēt būvdarbu gaitā.
2. Gaisa vadus bēniņu telpās un palīgtelpās izolēt ar PAROC akmens vates čaulām Al follijas pārklājumā.

LLU AAZL BŪVNIECĪBA UN AAZI MĀCĪBU UN PĒTNIECĪBAS BĀZES REKONSTRUKCIJA STRAZDU IELĀ 1, JELGAVĀ					13 - 001		
					AVK 2		
				MĀCĪBU UN PĒTNIECĪBAS CENTRS 3.BŪVNIECĪBAS KĀRTA	Stadija	Lapa	Lapas
					TP	7	
Izstrādāja	G.Dzenīte		20.06.14.	SISTĒMAS **PN1** NOSŪCES AKSONOMETRISKĀ SHĒMA M 1:100	JELGAVA komunālprojekts Būvkomersanta reģ. apl. Nr.2158-R		