


NORĀDĪJUMI:

- Ū1 sadalošos caurulvadus virs piekārtiem griestiem, gar sienām un stāvvadus izolēt ar siltumizolāciju b = 20 mm. Pievadus sienā sanitārām ierīcēm izolēt ar siltumizolāciju "zeķe".

LLU AAZL BŪVNICĪBA UN AAZI MĀCĪBU UN PĒTNIECĪBAS BĀZES REKONSTRUKCIJA STRAZDU IELĀ 1, JELGAVĀ					13 - 001		
					ŪK		
					STAD.	LAPA	MĒROGS
					TP	4	1:100
IZSTRĀD.	LAIZĀNE			06.14			
Ū1 AKSONOMETRISKĀ SHĒMA.					JELGAVA  komunālprojekts Būvkomersanta reģ. apl. Nr.2158-R		