


| Marka | SIENU VEIDI | Apraksts   | Kopējais laukums, m <sup>2</sup>                              |
|-------|-------------|--|---|
| S-1   |             | Faktūrapmetums 3 mm<br>Kaļķu / cements javas apmetums ar stieplu sieta stiegrojumu 10 mm<br>Fasādes akmensvates siltumizolācija 100 mm<br>Līmjava<br>Esošā mūra ārsiena<br>Kaļķu / cementa javas apmetums 10 mm<br>Špaktele 1-2 mm   | <b>Iekšējā virsma 317.78</b><br><br><b>Ārējā virsma 481.1</b> |
| S-2   |             | Faktūrapmetums 3 mm<br>Kaļķu / cements javas apmetums ar stieplu sieta stiegrojumu 10 mm<br>Fasādes akmensvates siltumizolācija 100 mm<br>Līmjava<br>Esošā mūra ārsiena<br>Kaļķu / cementa javas apmetums 10 mm<br>Flīzes / Špaktele 1-2 mm                                      | <b>Iekšējā virsma 5.12</b><br><br><b>Ārējā virsma 5.57</b>    |
| S-3   |             | Špaktele / flīzes 1-2 / 8 mm<br>Mitrumizturīgais gipškartons 12 mm<br>Parastais gipškartons 12 mm<br>Starpsienu profilu konstrukcija ar akmensvates skaņasizolāciju 100 mm<br>Parastais gipškartons 12 mm<br>Mitrumizturīgais gipškartons 12 mm<br>Špaktele / flīzes 1-2 / ~8 mm | <b>7.17</b>   |
| S-4   |             | Špaktele 1-2 mm<br>Parastais gipškartons 12 mm<br>Parastais gipškartons 12 mm<br>Starpsienu profilu konstrukcija ar akmensvates skaņasizolāciju 100 mm<br>Parastais gipškartons 12 mm<br>Mitrumizturīgais gipškartons 12 mm<br>Špaktele / flīzes 1-2 / ~8 mm                     | <b>17.9</b>   |
| S-5   |             | Špaktele 1-2 mm<br>Kaļķu / cementa javas apmetums 10 mm<br>Esošās starpsienas mūris<br>Kaļķu / cementa javas apmetums 10 mm<br>Špaktele 1-2 mm   | <b>138.98</b>   |
| S-6   |             | Špaktele 1-2 mm<br>Kaļķu / cementa javas apmetums 10 mm<br>Esošās starpsienas mūris<br>Kaļķu / cementa javas apmetums 10 mm<br>Flīzes / Špaktele ~8 mm   | <b>26.82</b>  |
| S-7   |             | Flīzes / Špaktele ~8 mm<br>Kaļķu / cementa javas apmetums 10 mm<br>Esošās starpsienas mūris<br>Kaļķu / cementa javas apmetums 10 mm<br>Flīzes / Špaktele ~8 mm   | <b>5.55</b>   |
| S-8   |             | Špaktele 1-2 mm<br>Kaļķu / cementa javas apmetums 10 mm<br>Esošās starpsienas mūris<br>Kaļķu / cementa javas apmetums 10 mm<br>Flīzes / Špaktele ~8 mm   | <b>27.39</b>  |
| S-9   |             | Špaktele 1-2 mm<br>Kaļķu / cementa javas apmetums 10 mm<br>Esošās starpsienas mūris<br>Kaļķu / cementa javas apmetums 10 mm<br>Špaktele 1-2 mm   | <b>22.9</b>   |

Flīzēto un špaktelēto virsmu laukums norādīts apdares darbu tabulā

|            |            |          |        |   |   |       |       |
|------------|------------|----------|--------|---|---|-------|-------|
|            |            |          |        | Latvijas valsts Latvijas Lauksaimniecības universitāte                      | 93 / 2014   |       |       |
|            |            |          |        | PASŪTĪTĀJS:   | PASŪTĪTUMA NR.:   |       |       |
|            | Uzvārds    | Paraksts | Datums | Darbnīcu un angāra renovācija<br>"Pēterlauki", Platones pag., Jelgavas nov. | Stadija   | Lapa  | Lapas |
| Izstrādāja | M. Vutnāns |          |        |   | TP  | AR-11 |       |
| Arhitekts  | A. Ozols   |          |        | OBJEKTS:  | <br><b>SIA „NAMEJS PLUS”</b><br>K. Barona iela 17-1, Jelgava, LV 3001, tālrunis/fakss 30 25630,<br>Reģ. Nr. LV43603024773, |       |       |
|            |            |          |        | SIENU VEIDI   |   |       |       |
|            |            |          |        | APAS SATURS:  |   |       |       |
|            |            |          |        |   |   |       |       |