

Nr.p.k.	Nosaukums, marka	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
Siltummezgls				
1	Siltummainis glikols/ūdens GBS 525H-40 39 kW (80°-60°/75°-55°) ar izolāciju	gab.	1	GEA WTT
2	Glikola uzkrāšanas tvertne 5l	gab.	1	
3	Elektroniskais cirkulācijas sūknis Evotron 60/180 q=1.78 m³/h; H=2.5 m	gab.	1	BAP
4	Izplešanās trauks V=10 l, pretspiediens 0,7 bar komplektā ar stiprinājumiem	kompl.	1	
5	Procesors Ouman C203	gab.	1	Ouman
6	Āra gaisa temperatūras sensors TMO	gab.	1	
7	Ūdens temperatūras sensors (virsmas) TMS	gab.	1	
8	Apk. reg. divgaitas vārsts V241/15/2.5 DN15 Kv-2.5	gab.	1	Schenider Electric
9	Trejzaru vārsts V341/15/2.5 DN15 Kv-2.5	gab.	1	Schenider Electric
10	Vārsta piedziņa Forta M400	gab.	2	Schenider Electric
11	Metāla caurule DN32	m	8	
12	Drošības vārsts DN15 3 bar.	gab.	1	
13	Lodveida krāns ar kapi DN15	gab.	1	
14	Lodveida ventīlis DN15	gab.	1	
15	Ventīlis DN15	gab.	2	
16	Ventīlis DN32	gab.	7	
17	Filtrs DN32	gab.	1	
18	Automātiskais atgaisotājs ar lodveida krānu DN15	gab.	1	
19	Termometrs	gab.	5	
20	Monometrs	gab.	7	
21	Etilēnglikos 35%	l	35	
22	Pieslēgums esošajām siltumapgādes caurulēm	komp.	1	
23	Cauruļvadu veidgabali	kompl.	1	
24	Montāžas materiāli	kompl.	1	

Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtītājs:	Ras. marka/ Arhīva Nr.			
				Latvijas lauksaimniecības universitāte	AVK-2015/6			
Būvpr. d. vad.	J.Matusevičs		24.02.2015	Objekts: "LLU VMF Anatomikuma ēkas vēdināšanas sistēmas vienkāršotā atjaunošana" Helmaņa iela 8, Jelgava	Stadija	Mērogs	Lapa	Lapas
Izstrādāja	K.Tumovs		24.02.2015		VA	b.m.	AVK-6	
				Materiālu un iekārtu specifikācija	Būvpr. reg. Nr.3288-R			
								