

EL daļas zīmējumu saraksts

1.	5. stāva divistabu bloka elektroiekārta. Vispārīgie dati.	EL-1
2.	.Divistabu bloka plāns at elektroiekārts tīkliem.	EL-2
	Materiālu specifikācija Nr. 1- elektroiekārta	

~400/230 V

Objekta elektrotehniskā daļa izstrādāta pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem:

Arhitektūras daļas rasējumi; celtniecības noteikumi un normas; LBN 208-00 "Publiskās ēkas un būves"; LBN 201-10 "Būvju ugunsdrošība", „Elektroietaišu izbūves noteikumi”un pasūtītāja projektēšanas uzdevumu. Pieslēgums pie elektrotīkliem- universitātes esošie elektrotīkli. Objekta barošanas spriegums 230V. **Spēka elektroiekārta.** 5. stāva divistabu blokos ir paredzēts uzstādīt grupu sadalnes un sadalīt esošo elektroslodzi saskaņā ar shēmu, demontēt esošus kontaktus un uzstādīt jaunus pie darba vietām.

Elektroapgaismošana.

Esošus gaismekļu demontēt un uzstādīt gaismekļus ar LED spuldzēm, montāža pie griestiem. Apgaismošanas ieslēgšana paredzēta manuāli ar esošiem slēdžiem. Visas iekārtas var tikt nomainītas ar analogām Latvijā sertificētām iekārtām, saglabājot projektā paredzētos parametrus. Drošības pasākumi: Visas elektroiekārtas, kuras normalā darba režīmā neatrodas zem sprieguma, bet var nokļūt zem tā, sazēmēt. Visiem materiāliem jābūt ugunsdrošiem. Elektroiekārtas montāžu veikt saskaņā ar firmu- izgatavotāju instrukcijām, pasēm un saskaņā ar pastāvošajām prasībām un noteikumiem.

Tehniskie- ekonomiskie rādītāji

Nosaukums	Mērvienība	Daudzums divistabu blokam
Elektroapgaismošanas uzst. jauda	kw	0.087
Spēka elektroiekārtas uzst. jauda	kw	6.0
Aprēķinātā jauda	kw	2.8
Aprēķinātā strāva	A	16.0
Cos Y		0.9

IZMANTOTIE PALĪGMATERIĀLI

PIELIETOTIE TIPVEIDA PROJEKTI

MK not. Nr.359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās”

Šī būvprojekta elektrotehniskās daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu kā arī tehnisko vai īpašu noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītāja

M. Kudrjavceva  
Sert. LEB 70- 0504

28.04.2015.g.

(paraksts)

Objekts LLU 9.dienesta viesnīcas 5. stāva telpu vienkāršotā renovācija.

Pasūtītājs : Latvijas Lauksaimniecības universitāte , Lielā ielā 2 , Jelgavā , LV-3001

				Elektroiekārta.	Pas. Nr. 41/2015		
					Stad.	Lapa	Lapas
					TP	EL-1	2
Izstrād.	M. Kudrjavceva		04..2015.g.	Vispārīgie dati.	<div>SIA "NAMEJS PLUS"<div>Jelgava, K. Barona iela 17- 1, LV-3001, tālr./fax: 63025630, Vienot.reģ Nr. 43803024773</div></div>		