

Nr.p.k.	Nosaukums, marka	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
<b>Siltummezgls</b>				
1	Karstā ūdens siltummainis 122 kW (80°-60°(vasarā 60°-30°)/55°-10°)	gab.	1	
2	Procesors karstā ūdens sagatavošanai ar āra temperatūras sesnsoruECL Comfort 110	kompl.	1	Danfoss
3	Iegremdējams temperatūras sensors ESMU	gab.	1	Danfoss
4	Cirkulācijas sūknis Q=3.48 m3/h, H=8.20 m	gab.	1	
5	Cirkulācijas sūknis Q=2.32 m3/h, H=16 m	gab.	1	
6	3-ceļa vārsts VF3 ar motoru AMV10 DN32 Kvs=16	gab.	1	Danfoss
7	Metāla caurule DN40	m	30	
8	Lodveida ventīlis DN25	gab.	2	
9	Lodveida ventīlis DN40	gab.	6	
10	Vienvirziena vārsts DN25	gab.	1	
11	Vienvirziena vārsts DN40	gab.	2	
12	Dubļu filtrs DN25	gab.	1	
13	Dubļu filtrs DN40	gab.	1	
14	Siltumizolācijas čaula 60 mm caurulei DN40	m	30	
15	Termometrs	gab.	5	
16	Monometrs	gab.	6	
17	Pieslēgums esošjama siltummezgla	kompl.	1	
18	Montāžas materiāli	kompl.	1	

**Piezīmes:**

1. Objekta izbūves laikā precizēt nepieciešamo materiālu un iekārtu daudzumu.
2. Projektā iekļautie materiāli un iekārtas var tikt aizstāti ar tādas pašas kvalitātes materiāliem un iekārtām kādas ir iekļautas projektā.

Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtītājs: Latvijas lauksaimniecības universitāte	Ras. marka/ Arhīva Nr.			
Būvpr. d. vad.	J.Matusevičs		21.04.2015		SM-2015/19			
Izstrādāja	K.Tumovs		21.04.2015	Objekts: "LLU 9. dienesta viesnīcas 5. stāva vienkāršotā atjaunošana" K. Helmaņa iela 2, Jelgava	Stadija	Mērogs	Lapa	Lapas
					VA	b.m.	SM-4	
				Materiālu un iekārtu specifikācija	Būvpr. reg. Nr.3288-R			

