



PIEZĪMES

1. Zemējuma kontūrs - plakandzelzs (cinkots tērauds, 40x4mm) un zemēšanas elektrodi (Ø20mm, L=3000mm).
2. Zemējuma kontūra pretestība - ne lielāka kā 4 Ω (ja kontūra pretestība lielāka, tad to papildināt to ar papildielektrodiem).
3. Visas, normāli strāvu nevedašas metāla elektroierīses daļas, visas celtnes metāla konstrukcijas, stacionāras metāla caurules, tehnoloģisko iekārtu metāla daļas un tml. sazemēt.

		Pasūtītājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte reģ. Nr. 90000041898 Lielā ielā 2, Jelgava, LV - 3001			Pasūtījums: Nr.2015-320		
					Stadija	Lapa	Lapu sk.
		Paraksts	Datums	Objekts: Jelgavas pils vēdināšanas sistēmas atjaunošanas un pārbūves būvprojekta izstrāde Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV - 3001	BP	EL-18	
Proj.vad.	V.Rubins		12.2015		M 1:200		
Projektētājs	D.Stanceis		12.2015				
				Lapas nosaukums: Pagraba stāva plāns. Zemēšanas tīkli			
				<div></div> <div>SIA "Jumiks Construction & Maintenance" Rīga, A.Degļava ielā 166a</div>			