



400/230V

sk.2.lapu

SIA "Jumiks Construction & Maintenance"
Rīga, A.Deglava iela 166a




| | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------|--|--|--|---|------|-----------|
| | | | | Pasūtītājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte reģ. Nr. 90000041898 Lielā iela 2, Jelgava, LV - 3001 | | Pasūtījums: Nr.2015-320 | | |
| | | | | Objekts: Jelgavas pils vēdināšanas sistēmas atjaunošanas un pārbūves būvprojekta izstrāde Lielā ielā 2, Jelgavā, LV - 3001 | | Stadija | Lapa | Lapu sk. |
| | | Paraksts | | | | Datums | BP | EL-5/2(3) |
| Proj.vad. | V.Rubins | | | 2015 | Lapas nosaukums: Sadalnes VSS-2 elektriskā principiālā shēma | M b/m | | |
| Projektētājs | D.Stancels | | | 2015 | |  SIA "Jumiks Construction & Maintenance" Rīga, A.Deglava iela 166a | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

© Projekta dokumentācija nav izmantojama citu objektu projektēšanai un/vai celtniecībai bez saskaņošanas ar SIA " Jumiks Construction & Maintenance"

| Shēma Aparatūras dati | | Grupas numurs | Kabelis | Kabela garums m | Patērētāja nosaukums | Patērijauda kW |
|---|--|------------------|-------------|-----------------------|---|-------------------|
| <div> <div>PE</div> <div>N</div> <div>sk.2.lapu</div> <div> <div>C10A</div> <div>C10A</div> <div>C10A</div> <div>C10A</div> <div>C10A</div> <div>C10A</div> <div>C10A</div> <div>C10A</div> <div>C10A</div> <div>C16A</div> <div>C16A</div> <div>C16A</div> </div> </div> | | 142 | NYM-J-3x1.5 | 190 | Vārsts N1, P1 T.564, 338 | 0.012 |
| | | 143 | NYM-J-3x1.5 | 130 | Vārsts N2, P2 T.583, 586,590,352,356 | 0.030 |
| | | 144 | NYM-J-3x1.5 | 450 | Vārsts N3, P3 T.592, 593,597,601,600,604, 374,36,376,1556 | 0.060 |
| | | 145 | NYM-J-3x1.5 | 80 | Perspektīva pieslēgšana ventilatoriem bēniņos | 0.05 |
| | | 146 | NYM-J-3x1.5 | 80 | | 0.05 |
| | | 147 | NYM-J-3x1.5 | 80 | | 0.05 |
| | | 148 | NYM-J-3x1.5 | 70 | | 0.05 |
| | | 149 | NYM-J-3x1.5 | 70 | | 0.05 |
| | | 150 | | | Rezerve | |
| | | 151 | | | Rezerve | |
| | | 152 | | | Rezerve | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Tipveida centrbedzes ventilatora vadības shēmu

Centrbez. vent.

| | | | | | | |
|--------------|------------|---|--|---|-----------|----------|
| | | Pasūtītājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte reģ. Nr. 90000041898 Lielā iela 2, Jelgava, LV - 3001 | | Pasūtījums: Nr.2015-320 | | |
| | | Objekts: | | Stadija | Lapa | Lapu sk. |
| | | Jelgavas pils vēdināšanas sistēmas atjaunošanas un pārbūves būvprojekta izstrāde Lielā ielā 2, Jelgavā, LV - 3001 | | BP | EL-5/3(3) | |
| Proj.vad. | V.Rubins | | | M b/m | | |
| Projektētājs | D.Stancels | | |  SIA "Jumiks Construction & Maintenance" RTga, A.Deglava iela 166a | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | Lapas nosaukums: | | | | |
| | | Sadālnes VSS-2 elektriskā principiālā shēma | | | | |