



Iekārtu eksplikācija

Nr.p.k.	Materiālu nosaukums	Tipa, modelis	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
1					
2					
1. Iekārtas					
1	Ventilācijas siltummaiņš 355,0kW ar izolāciju	B120T-60	kpl	1	SWEP
2	Procesors 230V; + karte, kmpī:	ECL Comfort 310+A376	kpl	1	Danfoss
3	āra gaiss sensors	ESMT	gab	1	Danfoss
4	ūdens temperatūras sensors	ESM-11	gab	2	Danfoss
5	Pirmatā kontūra cirkulācijas sūkņš 15,3m³/h; 17kPa;	Stratos 80/1-12 Can PN6	kpl	1	Wilo
6	Ventilācijas sistēmas cirkulācijas sūkņš 15,3m³/h; 57kPa;	Stratos 80/1-12 Can PN6	kpl	1	Wilo
7	1x230V;	reflex N 200/6	kpl	1	Reflex
8	Regulējošais vārstis ventilācijai 200l, 6bar,	HF-3; 065B5165+AMB 182	kpl	1	Danfoss
9	Kvs=90m³/h, atloku + izplūdmehānismu				
9	Gaisa aidatīrītājs	Flamcovent S80	gab	1	Flamco

- Piezīmes:
- Atgaisošanas armatūru izvietot cauruļvadu augstākajos, bet ūdens izlaidei - zemākajos cauruļvadu punktos.
 - Armatūras (manometru, termometru, drošības vārstu, sensoru utml.) izvietošanu, kā arī iegriešanas ēkas apkures, ventilācijas un karstā ūdens siltumapgādes cauruļvados, precīzēt montā, as darbu veikšanas gaitā.
 - Projektā minēto firmu izstrādājumus var aizvietot ar citu firmu izstrādājumiem, kuriem ir līdzvērtīgi tehniski parametri, līdzvērtīga vai labāka kvalitāte.

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div><div>Emeslīnes iela 24-4, Rīga LV-1046 Reģ.Nr. LV 40103502004 Tālrunis: +371 67201880, 67201882 Fakss: +371 67201881 info@bpv.lv</div></div>				PASŪTĪTĀJS: Latvijas Lauksaimniecības universitāte reģ. Nr. 900000041898 Lielā ielā 2, Jelgava, LV - 3001				ARHĪVA NR.: LV-48-2	
OBJEKTS: Jelgavas pils vēdināšanas sistēmas atjaunošanas un pārbūves būvprojekta izstrāde Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV - 3001				PASŪTĪTĀJS: LV-48				MARKA: SM	
LAPAS NOSAUKUMS: SM principiālā shēma				STADIJA LAPA				LAPAS	
Dati: J. Mežsarga				BP				SM-2	
Izstrādāja: K. Lagetko				MĒROGS: b/m				DATUMS: 21.12.2015.	