



- Piezīmes:
1. Mācību telpās nepieciešama divkārīga gaisa apmaiņa (ACH=2)
  2. Radiatoru pievienošanai esošajiem stāvvadiem tiek izmantota daudzslāņu caurule PE-RT/AL Ø16x2.0

Ras. marka. Nr.		
Amats	V. Uzvārds	Paraksts
Būvpr. d. vadl.	J. Matusevičs	
Projekcija	J. Matusevičs	
Zīmēja	K. Tumovs	
Objekts: LULU Fizikas katedras telpu grupas vienkāršotās renovācijas ieceres dokumentācija Lielā tēla 2. Jēlgava		
TIP 1:100 AV-2 AV-5		
Būvpr. reg. Nr.3288-R		
Apkures sistēmas shēma		
MONTĀŽA		