

SIA "Buvprojektu vadība"		Pasūtītājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte Objekts: Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu kopumam LLU Lauku inženieru fakultātē, Akadēmijas ielā 19, Jelgavā Siltummehānika							
Laivu 1-25, Rīga LV-1004									
tālr. +371 67201880; 67201882;									
fakss: + 371 67201881									
Sadaļa : SM.IS									
Korekcija :				Lapu skaits :			1		11.2010.
Materiālu specifikācija									
Nr.	Nosaukums	Izmērs	Tips	Apzīmējums	Daudz	L[m]	Izolācija	s[mm]	Piezīmes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Automātikas vadības bloks ar P30 karti	kompl.		ECL Comfort 200	2				Danfoss
2	Ultraskaņas siltumenerģijas mērītājs Qnom.=6,0 m3/h ar procesoru	kompl.	Dn 25	MULTICAL401	4				Kamstrup
3	Cirkulācijas sūknis ar automātiku, N=30-930 W, n = 1000- 2800 1/min	kompl.	Dn 50	TOP-E 50/1-10	2				Wilo
4	Trīsgaitas vārsts Dn 25, Kvs 10 ar el. Piedzinu AMV 435	kompl.	Dn 25	VRG3	2				Danfoss
5	Ārģaisa temperatūras sensors			ESMT	2				Danfoss
6	Iekštelpu temperatūras sensors			ESM-10	2				Danfoss
7	Siltumnesēja temperatūras sensors			ESM-11	2				Danfoss
8	T-veida veidgabals-90	100/50	Teraud.		4		Paroc,AE	30	
9	Caurulvads	50	Teraud.			30	Paroc,AE	30	
10	Likums-90	Dn 50	Teraud.		12		Paroc,AE	30	
11	Vienvirziena vārsts	Dn 50			2		Paroc,AE	20	
12	Noslēgvārsts	Dn 50			12		Paroc,AE	20	
13	Hidrauliskā pieregulēšana				1				
14	Lodēšanas un metināšanas materiāli	kompl.			1				
15	Sistēmas marķēšanas mat.	kompl.			1				
17	Elektroinstalācijas materiāli	kompl.			1				
18	Cirkulācijas sūkņu sadales mezgla stiprināšana	kompl.			1				
19	Caurules stiprinājumi un palīgmateriāli.(precizēt uz vietās)	kompl.			1				
	Demontāža								
20	Cirkulācijas sūknis	gab			2				
21	Trīsgaitas vārsts Dn 25	gab			2				