

## Apkure aprēķinu kopsavilkums

<i>Telpas. Nr.</i>	<i>Telpas nosaukums</i>	<i>Telpas platība (m<sup>2</sup>)</i>	<i>Siltuma zudumi W</i>	<i>Silt. zud. S-ķ. Izvēle W</i>	<i>Sildķermeņu skaits</i>	<i>Orient uz veinu S-K W</i>
<b>TELPU EKSPLIKĀCIJA 1. stāvs</b>						
1	Gaitenis	19.3	4250.8	5285.4	3	1761.80
2	Vetārstu un pasniedzēju ģērbtuve	5.3	789.6	1132.2	1	1132.20
3	Dušas telpa	1.4	228.0			
4	WC	1.2	114.6			
5	Priekštelpa	4.6	572.5	572.5	1	572.54
6	Vīriešu ģērbtuve	9.0	1334.9	1468.5	1	1468.53
7	WC	1.4	133.7			
8	Dušas telpa	2.8	533.8	533.8	1	533.83
9	Sieviešu ģērbtuve	6.0	541.8	916.4	1	916.42
10	Dušas telpa	1.5	240.9			
11	Tualetes	1.4	133.7			
12	Priekštelpa	4.6	572.5	572.5	1	572.54
13	Studentu ģēgbtuve	14.6	1838.5	2096.3	2	1048.14
14	Telpa roku mazgāšanai	1.3	124.1			
15	WC	1.4	133.7			
16	Dušas telpa	4.2	719.3	719.3	1	719.32
17	Vetārsta kabinets	12.6	1792.9	1792.9	1	1792.89
18	Aparātu un instrumentu noliktava	9.0	1722.6	1722.6	1	1722.61
19	Medikamentu noliktava	5.4	964.0	964.0	1	964.02
20	Laboratorija	13.6	1560.9	1560.9	1	1560.95
21	Tehniskā telpa	8.7	1952.7	1952.7	1	1952.74
22	WC	2.4	1034.6			
23	Govju vetbloks	429.0				
<b>TELPU EKSPLIKĀCIJA 2. stāvs</b>						
24	Mācību telpa	78.0	10356.0	10356.0	5	2071.20

<b>Telpas Nr. 16;13;12;9;2;1;5;6;8;17</b>	13328.15
<b>Telpas Nr. 21;20;19;18;1</b>	7962.12
<b>Telpas Nr. 24</b>	10356.00

**Summa hidrolikas aprēķinam**                      31646.27 W

## Ventilācija, aprēķinu kopsavilkums

Telpas. Nr.	Telpas nosaukums	Telpas platība (m <sup>2</sup> )	Telpas augstums (m)	Telpas tilpums (m <sup>3</sup> )	Apmaiņas ciklu skaits	Nep. Gaisa apmaiņa (m <sup>3</sup> /st)
<b>TELPU EKSPLIKĀCIJA 1. stāvs</b>						
1	Gaitenis	19.3	3.1	59.8	1	59.83
2	Vetārstu un pasniedzēju ģērbtuve	5.3	3.1	16.4	3	49.29
3	Dušas telpa	1.4	3.1	4.3		50.00
4	WC	1.2	3.1	3.7		50.00
5	Priekštelpa	4.6	3.1	14.3	3	42.78
6	Vīriešu ģērbtuve	9.0	3.1	27.9	3	83.70
7	WC	1.4	3.1	4.3		50.00
8	Dušas telpa	2.8	3.1	8.7		100.00
9	Sieviešu ģērbtuve	6.0	3.1	18.6	3	55.80
10	Dušas telpa	1.5	3.1	4.7		50.00
11	Tualetes	1.4	3.1	4.3		50.00
12	Priekštelpa	4.6	3.1	14.3	3	42.78
13	Studentu ģēgbtuve	14.6	3.1	45.3	3	135.78
14	Telpa roku mazgāšanai	1.3	3.1	4.0	4.5	18.14
15	WC	1.4	3.1	4.3		50.00
16	Dušas telpa	4.2	3.1	13.0		150.00
17	Vetārsta kabinets	12.6	3.1	39.1	3	117.18
18	Aparātu un instrumentu noliktava	9.0	3.1	27.9	1.5	41.85
19	Medikamentu noliktava	5.4	3.1	16.7	1.5	25.11
20	Laboratorija	13.6	3.1	42.2	3	126.48
21	Tehniskā telpa	8.7	3.1	27.0	3	80.91
22	WC	2.4	3.1	7.4		50.00
23	Govju vetbloks	429.0	3.1	1329.9		0.00
<b>TELPU EKSPLIKĀCIJA 2. stāvs</b>						
24	Mācību telpa	78.0	3.1	241.8	3	725.40
						2205.03

Nep. Gaisa apmaiņa (m <sup>3</sup> /st)	apmaiņa (m <sup>3</sup> /st)
Telpas Nr. 13;14;15;16	353.92
Telpas Nr. 9;10;11;	155.80
Telpas Nr. 12	42.78
Telpas Nr. 1	59.83
Telpas Nr. 2;3;4	149.29
Telpas Nr. 5	42.78
Telpas Nr. 6;7;8	233.70
Telpas Nr. 17	117.18
Telpas Nr. 22	50.00
Telpas Nr. 18	41.85
Telpas Nr. 19	25.11
Telpas Nr. 20	126.48
Telpas Nr. 21	80.91