

Tīkla spriegums 400/230V

Maģistrālo tīklu shēma sadaļņu SS-2 un SAS-1 piešķiršanai

## GS (sadales telpā)



Spēka plevadu NYJ-J 5x16 mm<sup>2</sup> uz SS-2 plevienot GS pie brīva NH-00 blokalēdža.



**NH-00**  
**63A**

Puzst.=53,6kW;  
Papr.=33kW;  
Iapr.=60A

NYJ-J 5x16 mm<sup>2</sup> no GS sadales telpā

L = 112m

3p63A

## SS-2

Puzst.=25kW;  
Papr.=15kW;  
Iapr.=30A

NYJ-J 5x16 mm<sup>2</sup> no SS-2 veterinārārstu kabinu telpā

L = 7m

3p63A

## SAS-1

Puzst.=28,6kW;  
Papr.=18kW;  
Iapr.=35A  
Ik<sub>apr.</sub>=473A

		Paraksts	Datums	Pasūtītājs:	Stadija	Mērogs
Pārbaudīja	J.Fogels		8.12.2010	SIA "LLU macību un pētījumu salimniecība "Vecauce" "	TP	b/m
Izstrādāja	G.Zervinš		8.12.2010	Objekts: Slaucamo govju fermas 600 govīm veterinārā bloka rekonstrukcija par veterinārārstu praktiskās apmācības centru "Ligotnes", Vecauces pagasts, Auces novads	Lapa	Lapa sk.
					EL-2	1
					Projekta Nr.	24_2010
				Lapas nosaukums:	SIA "J.E.F."	
				Sadalne SAS-1	Birztales 14, Bērzes pag. Dobeles nov., LV-3732 Tel/fakss 63722254 WWW.JEF.LV	