












- Apzīmējumi
-  **D 1.1** dūmu detektors (stara Nr./detektora Nr.)
  -  **R 1.1** rokas darbības detektors
  -  gaismas/skaņas signalizators
  -  kontroles un uztveršanas centrs
  -  kārba ar indikāciju
  -  stara gala elements
  -  raidītājs
  -  kabelis J-Y(St)Y 1x2x0,8
  -  kabelis JE-H(St)H 1x2x0,8
  -  kabelis 6x0,22
  -  **D 1.1** dūmu detektors virs piekārtiem griestiem

Telpu eksplikācija:

Nr.p.k.	Nosaukums	Platība,m <sup>2</sup>
234.	Kabinets	49,0
234-1.	Dekanāta kabinets	41,5
234-2.	Atpūtas telpa	11,5
234-3.	Kabinets	20,3
235.	Datorklase	29,8
	Gaitenis	98,2

Norādījumi:

- Kontroles un uztveršanas centru pieslēgt pie tuvākās elektrosadales atsevišķas drošinātāju grupas, izmantojot ugunsdrošo kabeli JE-H(St)H 3x1,5 (vai analogu);
- Kontroles un uztveršanas centram pieslēgt radiatoraīdītāju ATS100U ar antenu (vai analogu), kurš trauksmes signālu pārraidīs uz apsardzes firmas centrālo novērošanas pulti.

SIA "Rears"				Objekts: LLU Lauksaimniecības fakultātes telpu grupas vienkāršotā renovācija, Lielā iela 2, Jelgava			Lapas
							9
Aveņu iela 2, Grīva, Līvberzes pag., Jelgavas novads				Dienvīdu korpusa 2. stāvs Mērogs 1:200	Stadija	Lapa	Marka
					TP	6	UAS-6
Pr.daļ.vad.	A. Straume		06.06.11.		SIA „Namejs Pluss”, Pasta iela 37, Jelgava		
Projektēja	A. Straume		06.06.11.				