



Nr.	NOSAUKUMS	MĒRV.	SKAITS	PIEZĪMES
1	Gāzes balons 80L ar Argonite gāzi (300bar)	gb	1	UTC
2	Balonu 80L turētājs	gb	1	UTC
3	El.manometrs	gb	1	UTC
4	El.magnēt. palaišanas aktrs	gb	1	UTC
5	Rokas palaišanas galva	gb	1	UTC
6	Pieslēgšanas sltene	gb	1	UTC
7	Drosselis 5mm	gb	1	UTC
8	Caurule (AISI 304L) saskaņa ar ASS 2352-23 DN20(26.9x2.6)	m	6	
9	Caurule (AISI 304L) saskaņa ar ASS 2352-23 DN15(21.3x2.6)	m	6	
10	Līkums (AISI 304L) (ISO7) 3/4"	gb	1	
11	Līkums (AISI 304L) (ISO7) 1/2"	gb	1	
12	Trejgabals (AISI 304L) (ISO7) 3/4"	gb	2	
13	Pāreja (AISI 304L) (ISO7) 1/2"x3/4"	gb	2	
14	Kapara caurule 6mm	m	1	
15	Pāreja kapara 1/2"x6mm	gb	1	
16	15mm gāzes sprausla 360 gr.(3.5mm)	gb	1	UTC
17	20mm gāzes sprausla 360 gr.(7mm)	gb	1	UTC
18	Ugunsdrošais parspiedien vārsts FDE-200+RSK200	gb	1	HALTON
19	Gaismas- skaņa signalierīces	gb	2	
20	Ugunsdzēsības pults KENTEC SigmaXT	gb	1	KENTEC
21	Repitors Sigma Si	gb	1	KENTEC
22	Dūmu signāldēvējs ECO1003 "Systemsensor"	gb	4	
23	SMK	gb	1	
24	Poga	gb	1	
25	Akumulātors 7A/st	gb	2	
26	Kabelis JE-H(St)H-FE 180/E90 1x2x0.8	m	150	
27	Kabelis JE-H(St)H-FE 180/E90 2x2x0.8	m	50	
28	Kabelis NHXCH-FE 180/E90 3x1.5	m	10	
29	Ugunsdrošā mastika (310 ml patrona) "Promat" PROMASEAL	gb	1	
30	Ugunsdrošās putas (700 ml tūba) "SOUDAFOAM FR"	gb	1	
31	Palīgmateriāli	k-ts	1	

Projektēja	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtītājs: 	Zaļā ielā 3-3a Rīga LV-1004 LMT: 29487640 E-pasts: arhitektura@1.princip.lv	Projekta Nr.	M
						10/11	b/m
PROJ. VAD.	V.Šurajevs		09.2011	Objekts:	LLU starpēku optiskā datortīkla komunikāciju mezgla punkta telpa Jelgava, Akadēmijas iela 19	Stadija	Lapa
IZSTRĀD.	A.Arhipenko		09.2011			TP	AUG-8
				Lapas nosaukums:		SIA "SPRINKLERS SERVISS" 	Lapas
				Elementu specifikācija.		BRĪVĪBAS 200C, RĪGA, LATVIJA, LV-1012. Tel.: +371 722 63 60 Reģ. Nr. 40003013346	
www.sprinkler.lv							