



Kabelis CQR 6x0,22 pa pagrabstāvu gofrētā caurulē d-20 uz ITF fakultātes esošo AS sistēmas raidītāju

Apzīmējumi

- D 1.1** dūmu detektors (stara Nr./detektora Nr.)
- R 1.1** rokas darbības detektors
- gaismas/skaņas signalizators
- kontroles un uztveršanas centrs
- kabelis CQR 6x0,22
- stara gala elements
- kabelis J-Y(St)Y 1x2x0,8
- kabelis JE-H(St)H 1x2x0,8

Telpu eksplīk?cija

| Telpas Nr. | Nosaukums                    | Platība, m² |
|------------|------------------------------|-------------|
| 47         | Datortu izb?ves laboratorija | 49.0        |

Norādījumi:

- Kontroles un uztveršanas centru Smartline 020-4 pieslēgt pie tuvākās elektrosadales atsevišķas drošinātāju grupas.

| SIA "Rears"<br><br>Aveņu iela 2, Grīva, Līvberzes pag.,<br>Jelgavas novads |            |  |           | Objekts: LLU informācijas un tehnoloģiju fakultātes<br>47. telpas vienkāršotā renovācija, Lielā iela 2, Jelgava |   |      | Lapas |
|--|------------|--|-----------|---|---|------|-------|
|  |            |  |           |   |   |      | 7     |
|  |            |  |           | LLU informācijas un tehnoloģiju<br>fakultātes 47. telpas plāns<br><br>Mērogs 1:200                              | Stadija                                       | Lapa | Marka |
|  |            |  |           |   | TP  | 5    | UAS-5 |
| Pr.daļ.vad.  | A. Straume |  | 08.03.12. |   | SIA „Namejs Pluss”,<br>Pasta iela 37, Jelgava |      |       |
| Projektēja   | A. Straume |  | 08.03.12. |   |   |      |       |
|  |            |  |           |   |   |      |       |