

U~0,4kV;
~0,23kV

S-4(es.)
1) Sadalni nomainīt pret
sadalni 40 vietām;
2) Pļevadu nomainīt uz
Cu-5x16 L=30m

ugunsdzēsības
skapis

D-2

Gaitenis
h = 2,678 m

D-1

gr.6

gr.4d
gr.5d
gr.4d
gr.5d
gr.4d
gr.5d
gr.4d
gr.5d

D-1
D-2
D-3
D-4
18,0
h = 3,207 m

gr.7

gr.8

218

221

L-1

Apzīmējumi

- esošā el. sadalne;
- proj. el. kontaktu grupa datoru vietai;
- el. kontakts pārvietojamai el. iekārtai ~230V z/a pmetuma;
- el. kontakts pārvietojamai el. iekārtai ~230V v/a pmetuma;
- proj. datoru vietas kontakts.

Piezīmes:

- 1) Esošo sadalni S-4 nomainīt pret jaunu 40 vietām;
- 2) Sadalni S-4 nomainīt esošo pļevadu uz Cu-5x16mm²;
- 3) Izvadus uz projektējamā el. iekārtu būvēt virs piekārtiem griešiem un segti pa celtniecības konstrukcijām;
- 4) El. kontaktus datoru vietai būvēt uz atz. +0,30 no grīdas;
- 5) El. kontaktus pārvietoj. ?