

Nr.	NOSAUKUMS	LAPAS Nr.	PIEZĪMES
1.	Vispārīgie rādītāji	EL-1	
2.	Pagraba stāva plāns. El. apgaismojums un spēka el. tīkli	EL-2	
3.	1. stāva plāns. El. apgaismojums	EL-3	
4.	1. stāva plāns. Spēka el. tīkli	EL-4	
5.	2. stāva plāns. El. apgaismojums	EL-5	
6.	2. stāva plāns. Spēka el. tīkli	EL-6	
7.	3. stāva plāns. El. apgaismojums	EL-7	
8.	3. stāva plāns. Spēka el. tīkli	EL-8	
9.	Bēniņu stāva plāns. El. apgaismojums un spēka el. tīkli	EL-9	
10.	Jumta plāns. Zibensaizsardzība.	EL-10	
11.	Plāns ar āra zemēšanas kontūru, lietotāja el. tīkliem	EL-11	
12.	0,4kV aprēķina shēma. GS-1	EL-12	
13.	0,4kV aprēķina shēma. SS-I-1	EL-13	
14.	0,4kV aprēķina shēma. DS-I-1	EL-14	
15.	0,4kV aprēķina shēma. AS-I-2	EL-15	
16.	0,4kV aprēķina shēma. AS-I-1	EL-16	
17.	0,4kV aprēķina shēma. AS-II-1	EL-17	
18.	0,4kV aprēķina shēma. AS-II-2	EL-18	
19.	0,4kV aprēķina shēma. AS-III-1	EL-19	
20.	Galveno materiālu saraksts.	EL-20	Uz 2 lpp

Būvprojekta vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītājs
sert.

(datums)

(paraksts)

Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums


Šī būvprojekta ELT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs A.Ābele
sert. LEEA Nr. 71-02-21


(datums)


(paraksts)

APZĪMĒJUMI:


 - grupu sadalne (nr.p.k.)


x2  - sienas kontakts ar zemējuma nazi, zemapmetuma, x skaits


x2  - sienas kontakts ar zemējuma nazi, zemapmetuma, hermētisks, x skaits

 - el. izvads


 - Grīdas kontaktu bloks komplektā ar 2 datoru un 4 spēka kontaktiem

 - Grīdas kontaktu bloks komplektā ar 6 kontaktiem


 - Zibensaizsardzības kontūrs, cinkota apaļdzelzs \varnothing 8mm


 - Apsildes kabelis


 - Zibensuztvērēja spice.


AA  - Gaismeklis 1x8W ar iebūvētu akumulatoru bateriju 3h (dizainu precizēt darba gaitā saskaņā ar arhitekta norādījumiem)


 - Gaismeklis Auhilon lighting, W2077/1L CR

 - Gaismeklis osmont 2010/2011, AURA 9


 - Gaismeklis Molto Luce, Retta 21-81034


 - Gaismeklis osmont 2010/2011, AURA 11


 - Gaismeklis XAL, Vera square ceiling

 - Gaismeklis XAL, Vera square suspended


 - Gaismeklis XAL, Vera round suspended


 - Gaismeklis XAL, Vera round ceiling

 - Gaismeklis XAL, VXC small (1186mm) 2x28W

 - Gaismeklis Gaismeklis Thorn Lighting CHALICE 190H 2x18W TC-DEL HF + IP44 Glass

 - Pārslēdzis, zemapmetuma.

 - Slēdzis, zemapmetuma, grupu.

 - Slēdzis, zemapmetuma

 - Slēdzis, zemapmetuma, hermētisks

Piezīmes.

1. Kopējās piezīmes skat. paskaidrojuma rakstā.

Pas?tt?ts:

SIA "Tursons"

SIA "A.abeles inženieru birojs" Elektroapgādes, vājstrāvu tīklu projektēšana Rīgas iela 21-52, Iecava, Bauskas raj., LV-3913 Tālr.: 26336758 e-pasts: armands.abele@inbox.lv		Projekta nosaukums: VALDEKAS PILS REKONSTRUKCIJA ERAF līdzfinansētā projekta "LLU mācību infrastruktūras modernizācija" ietvaros Jelgava, Rīgas iela 22. Elektroapgāde.	Nr: 02-03-12
		Rasījums: Vispārīgie rādītāji	Stadija: T.P.
B?vpr. vad.			Lapas Nr. 1
B?vpr. da?as vad.	A.abele		Marka: EL
Izstr?d?ja	A.K?avi?š	26.03.2012.	M?rogs: Būvk.reģ.nr. 8697-R