


Esošā zemes atzīme	1	4.58	4.70	4.81	4.79	4.66	4.58	
Projektētā zemes atzīme	2	4.83	4.81	4.76	4.71	4.61	4.56	
Caurules ass atzīme	3	3.61	3.54	3.53	3.50	3.46	3.44	
Attālums pēc profila (m)	4		3.3	3.3	14.5	23.3	9.3	
Attālums pa trasī (m)	5		3.3	3.3	14.5	23.3	9.3	
Kritums	6						0.0020	
Attālums (m)	7	84.7						
Izbuves veids	8							

Ø139/225 bezkanāla, rūpnieciski izolētas caurules


Ø76/140 bezkanāla, rūpnieciski izolētas caurules

Siltumtrases ievada mezgls




- 1. Elastīgais gredzens.
- 2. Gaļa uzmaņa.
- 3. Siltumtrases caurule.
- 4. Ruberoids.


Divcauruļu bezkanāla siltumtrases (dn125) d139/250 griezumš





Divcauruļu bezkanāla siltumtrases (dn65) d76/160 griezumš



OBJEKTA NOVĒRTNES SHĒMA



C		
B		
A		
Nr.	IZMAIŅAS	DATUMS
AUTOCAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS NAV SPĒKĀ		
ATBILDIGAS PROJEKTAIS	 ARHITEKTU BIROIS	E.Mēnģaļa 1a, Rīga LV-1010 Tālrunis: 67096166 Fakss: 67096127 arht@skonto.lv
PROJEKTAIS	 SIA "Konforta Standarts"	Skoļības iela 56-57 Gulbene LV-4401 edgars.pape@gmail.com Fakss: 22083777 Tālrunis: 22083777
BŪVOBJEKTS	LLU PĀRTIKAS TEHNOLÓĢIJAS FAKULTĀTE	
ADRESE:	RĪGAS IEĻA 22. JETĢAVA	
PASŪTTAIS:	LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE	
RĀSĒJUMS	SAT tīklī. Profīlī.	
BŪVPROJEKTA DAĻAS VAD:	R. STRAUMANIS	R22, TP SAT-3
IZSTRĀDĀJ.	R. STRAUMANIS	PASŪTTUMA NR. 07.05.2013
IZSTRĀDĀJ.		TP LĀPAS SAŢĢĻĀ
IZSTRĀDĀJ.		SAT LĀPAS CAURĒĻŌŠĢAS NR. 5
MARKA		
MĒRŌS	Mk. 1:300 /Mv. 1:100	